女川原子力発電所2号機の安全性に 関する検討会 説明資料

論点番号42,43 (意見番号44,45)

* 論点番号41 (意見番号62)と重複する資料は省略

資料-2

第13回安全性検討会資料

新規制基準適合性審査申請 自然現象等 <(1)地震:基準地震動>

(No.44, No.45関連)

平成29年11月1日

東北電力株式会社

枠囲いの内容は、商業機密または防護上の観点から公開できません。

All rights reserved. Copyrights © 2017, Tohoku Electric Power Co., Inc.

本日の説明内容

〇本日の説明内容 新規制基準適合性審査の審査会合で審議された「基準地震動」について説明。

•「基準地震動」に係る基本事項 ・・・ 基本的な考え方,審査ガイド 等

- 女川原子力発電所敷地周辺における地震の特徴
- 女川原子力発電所における基準地震動の検討内容
- 適合性審査の対応について

なお,基準地震動の年超過確率については、今後の適合性審査後に説明予定。

1.	基準	地	震動	ルー	系る	基	本	事	項	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
2.	女川	原-	子力	発	電列	f敷	地	周	辺	の	地	震	の	特	徴	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
3.	敷地	地	皆の)振	動特	}性	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		14
4.	敷地	っこち	に	震派	を	持え	ΞL	τ	策	定	す	3	地	震	動	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21
4	. 1.	プレ	·—	卜間	地詞	Ę	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	23
4	. 2.	海洋	¥プ	レー		内地	凛		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	37
4	. 3.	内陸	幸地	殻	内地	震	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	49
5.	震源	iを [‡]	寺 定	せる	ず策	定	す	5±	也扂	ĘJ	勆	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	56
6.	基準	地	震動	ງの	策定	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60
7.	審査	での	り対	応約	結果	Ļ		•		•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	67
〔参	⊧考]		• •	• •	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	74
参	考文	献																										









出典:原子力規制委員会ホームページ (https://www.nsr.go.jp/data/000070101.pdf)

1. 基準地震動に係る基本事項 (2/8)





出典:原子力規制委員会ホームページ (https://www.nsr.go.jp/data/000070101.pdf)に一部加筆

1. 基準地震動に係る基本事項 (4/8)

- > 地震の評価の厳格化の一つとして,敷地地盤の振動特性について以下のような要求がされている。
- これは、2007年新潟県中越沖地震時の東京電力(株)柏崎・刈羽原子力発電所等での経験を踏まえ、新規制基準の中で規制要求として明確化された。



起振車

7

1.【補足:新潟県中越沖地震】基準地震動に係る基本事項 (5/8)

> 2007年中越沖地震時の東京電力(株)柏崎・刈羽原子力発電所において、1~4号機側で想定の6倍、5~7号機側で想定の3倍の 大きさの地震が観測された。分析の結果、これらの特異な地震動の増幅は地下の不均質な構造等に起因することが判明した。



2007年中越沖地震時の柏崎・刈羽(発)における地震動の特異な増幅 (柏崎・刈羽原子力発電所における平成19年新潟県中越沖地震時に取得された地震観測データの 分析及び基準地震動に係る報告書(概要)(平成20年5月22日,東京電力株式会社))



①「耐震設計」の手順



②「基準地震動」とは

- 基準地震動とは、安全上重要な施設の耐震安全性を確保する上での「基準」となる「地震動(地震に伴って生じる揺れ)」であり、その地震動による地震力が加わった際に原子力発電所の安全上重要な施設の安全機能が保持できるかどうかを確認するための役割を担う。
- 最新の科学的・技術的知見を踏まえ、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から想定することが適切なものとして策定する地震動をいう。

[※] 上記「3つの要因」と地震動の大きさとの関係の説明は「参考」p.76を参照。

「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」(H25.6.19 原子力規制委員会決定)

本ガイドは、発電用軽水型原子炉施設の設置許可段階の基準地震動策定に係る審査において、基準地震動の妥当性を厳格に確認するために活用することを目的とする。



1. 基準地震動に係る基本事項 (8/8)

- ▶ 「基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド」では、基準地震動の策定について以下のフローで審査 を行うとされている。
- 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」、「震源を特定せず策定する地震動」の2つのフローに沿い 基準地震動を策定することとなっており、基準地震動の策定においては、不確かさを考慮するとされている。



図-1 基準地震動の策定に係る審査フロー

2. 女川原子力発電所敷地周辺の地震の特徴



- ▶ 女川原子力発電所の敷地周辺では、3種類のタイプの地震のうち、太平洋プレートの沈み込みによる海域の地 **た**(①プレート間地震、②海洋プレート内地震)が多く発生している。
- ▶ また, 宮城県沖では繰り返しM7クラスの地震が発生しているが, 2011年東北地方太平洋沖地震(以下,「3.11地震)という。)の震源域は, 三陸沖中部から茨城県沖のM7~8のプレート間地震の震源域を包含して発生したとされている。





3. 敷地地盤の振動特性

(1) 基準地震動の設定位置(解放基盤表面)

①規制基準

- > 基準地震動は、解放基盤表面における地震動として策定することとされている。
- 「解放基盤表面」とは、基準地震動を策定するために基盤面上の表層や構造物が無いものとして仮想的に設定する自由表面であって、著しい高低差がなく、ほぼ水平で相当な拡がりを持って想定される基盤の表面をいう。ここでいう「基盤」とは、概ねせん断波速度Vs = 700 m / s以上の硬質地盤であって、著しい風化を受けていないものをいう。

②女川原子力発電所敷地の特徴

- > 発電所敷地周辺は中生界ジュラ系の砂岩, 頁岩等が広く分布し, 著しい風化も見られない。
- ▶ 主要な建屋はV_s = 1,500 m / s以上の硬質岩盤上に設置。
- > 解放基盤表面の位置※1は、主要な建屋が設置する岩盤位置とする。
- > 敷地における地震動評価は、上部に建屋のない岩盤上部の地中観測点(自由地盤観測点)で代表する。



※2 O.P.(女川原子力発電所工事用基準面)±0m = T.P.(東京湾平均海面)-0.74m



3. 敷地地盤の振動特性

(2) 敷地における地震観測

> 敷地では、自由地盤観測点のほかに、原子炉建屋直下の地中においても地震観測を実施している。





- 原子炉建屋周辺地盤の速度構造を、PS検層※により求めた。 速度層構造については、概ね水平かつ成層構造をなす5層に 区分される。
- ▶ 解放基盤表面の位置は、安全上重要な建屋が設置する岩盤 と対応している。

▶ 2号原子炉建屋の設置レベルは、O.P.-14.1mである。



速度層区分図(X-X')と2号原子炉建屋の設置レベル

3. 敷地地盤の振動特性 (4) 地震観測記録の方位区分

- > 敷地で得られた豊富な中小地震の観測記録を用いて地盤の振動特性を検討した。
- 到来方向による影響の検討データとして、1980年~2013年までの約34年間に敷地で観測された約1,200地震を使用した。



検討に用いた地震観測記録の方位区分※

```
※方位区分を15°にした場合を示す。
```



[※] 鉛直アレイ観測点:鉛直に配列された地震観測点。配列位置はp.16を参照。



※1 水平アレイ観測点:水平に配列された地震観測点。配列位置はp.16を参照。 ※2 PS検層結果:ボーリング孔を利用して地盤内を伝播する弾性波(P波・S波)の深さ方向の速度分布を測定したもの。

20



4. 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動





4. 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 地震動評価フロー









4.1 プレート間地震 (2)3.11地震の知見:強震動と津波

■3.11地震の強震動生成域

> 3.11地震の特徴として、強震動生成域(短周期域:施設の揺れに影響)とすべりの大きい領域(長周期域:津波への影響)が異なる(Lay et al.(2012))。

> 本震の広い断層破壊域のなかで、陸寄り(本震の破壊開始点より西側)の深い領域で短周期が生成されている。



(Lay et al.(2012))





断層モデル(諸井ほか(2013)に一部加筆) ■:強震動生成域(SMGA)^{※2},★:破壊開始点

3.11地震の観測記録(はぎとり波)※3と評価結果は概ね整合。

- ※1 3.11地震発生前の事前情報に基づき設定した断層モデルによる強震動予測。断層モデルを用いた手法による地震動の評価方法は「参考」p.82を参照。
- ※2 強震動生成域 (SMGA: Strong Motion Generation Areas): 断層面のなかで特に強い地震波(強震動)を発生させる領域。
- ※3 敷地岩盤上部(O.P.-8.6m)の観測記録について、表層の影響を除去したはぎとり波。
- ※4 応答スペクトルの説明は「参考」p.77~を参照。



敷地前面の宮城県沖の強震動生成域(SMGA2)※の影響が最も大きく、全体(M9)の地震動レベルをほぼ決めている。

※ 強震動生成域 (SMGA: Strong Motion Generation Areas): 断層面のなかで特に強い地震波(強震動)を発生させる領域。

4.1 プレート間地震

(6) 3.11地震シミュレーションの各領域の寄与

■各領域の寄与を加速度時刻歴波形により確認





- ■SMGA※と過去の地震のすべり分布
- > 宮城県沖のプレート間地震については、比較的短い間隔(約40年程度)でM7クラスの地震が発生していることから、地震時のすべり 分布等が詳細に検討されており、1978年地震(M7.4)と2005年地震(M7.2)のすべり分布はほぼ重なっている。
- ▶ 1978年宮城県沖地震(M7.4), 2005年宮城県沖の地震(M7.2)のモデルはどちらも近接した位置にSMGAが設定されている。
- > 3.11地震の強震動生成域(SMGA)は、宮城県沖の過去の地震とオーバーラップしている。





4.1 プレート間地震

(9) 3.11型地震の地震規模・強震動生成域のまとめ

〇地震規模・強震動生成域(SMGA^{※1})の位置のまとめ

- 3.11地震は、距離減衰式から求められる地震規模はMw8.2~8.3程度。
- ▶ 3.11地震は、宮城県沖の領域は全て破壊し、また、その隣接領域へも破壊が及んだ地震であるが、 至近(宮城県沖)のSMGAの影響が大きい(背景領域や遠いSMGAの影響は小さい)。
- ▶ 3.11地震の強震動生成域(SMGA)は、宮城県沖の過去の地震とオーバーラップ。

【基本ケース】

- M9.0より規模が大きくなっても(すべり領域が拡がっても),敷地での地震動の大きさは変わらないと評価し、3.11型地震(M9)を基本とする。
- また,強震動生成域(SMGA)は過去の地震の発生位置を基に設定。
- ▶ 強震動生成域の応力降下量※2は、宮城県沖の地域特性として標準※3の1.4倍に設定。

【不確かさケース】

> 強震動生成域(SMGA)の位置

プレート間地震の物理的特性を踏まえ, 敷地に最も近付けた位置に設定した場合を考慮。

> 強震動生成域(SMGA)の応力降下量(短周期レベル)^{※2}

3.11地震の各種研究成果,及び内閣府(2012b)南海トラフ地震モデル等の知見も踏まえ, 不確かさとして保守的な設定(標準×1.6倍)を考慮。

※1:強震動生成域(SMGA: Strong Motion Generation Areas): 断層面のなかで特に強い地震波(強震動)を発生させる領域。 ※2:短周期レベル:震源の短周期の大きさ。応力降下量:震源断層面上における地震発生直前の応力と地震発生直後の応力との差。 ※3:諸井ほか(2013)で設定したSMGAの応力降下量を標準とした。不確かさケースは、基本ケースの1.14倍になる。 4.1 プレート間地震 (10) 基本ケース, 不確かさケースの設定

■基本ケースと不確かさケース

- ▶ 主要なパラメータの整理を踏まえ、下表の通り基本ケースと不確かさケースを設定する。
- なお,破壊開始点については,伝播方向が敷地に向かうように配置しているため,予め厳しい条件となっている。

検討ケース	地震 規模	断層の位置	応力降下量 ^{※1} (短周期レベル)	SMGA ^{※2} の位置	破壊開始点
基本ケース	M9.0	三陸沖中部から 茨城県沖に設定	宮城県沖の地域性 (標準 ^{※4} ×1.4倍)を考慮し設定 (34.5MPa)	M7 ~ 8の過去の地震の 震源域との対応を考慮し設定	破壊の伝播方向が敷地 に向かうように配置
不確かさケース1 応力降下量 (短周期レベル)	M9.0	三陸沖中部から 茨城県沖に設定	標準^{※4}の1.6倍を考慮 (39.4MPa)	M7 ~ 8の過去の地震の 震源域との対応を考慮し設定	破壊の伝播方向が敷地 に向かうように配置
不確かさケース2 SMGA位置と応力降下量 (短周期レベル)の 不確かさの重畳 ^{※3}	M9.0	三陸沖中部から 茨城県沖に設定	標準^{※4}の1.6倍を考 慮 (39.4MPa)	宮城県沖のSMGAを敷地に 最も近い位置に移動	破壊の伝播方向が敷地 に向かうように配置

:考慮する不確かさ - ? 予めモデルに織り込む不確かさ

※1 短周期レベル:震源の短周期の大きさ。応力降下量:震源断層面上における地震発生直前の応力と地震発生直後の応力との差。

※2 強震動生成域(SMGA: Strong Motion Generation Areas): 断層面のなかで特に強い地震波(強震動)を発生させる領域。
 ※3 SMGA位置の不確かさケースについては、不確かさケース2(SMGA位置と応力降下量(短周期レベル)の不確かさの重畳ケース)で代表させる。

※4 諸井ほか(2013)で設定したSMGAの応力降下量を標準とした。不確かさケースは、基本ケースの1.14倍になる。

34

※2 敷地岩盤上部(O.P.-8.6m)の観測記録について、表層の影響を除去したはぎとり波。

> 3.11地震の敷地における観測記録を包絡するように応答スペクトルを設定。

▶ 観測記録を包絡することで谷となる周期が埋まり、3.11地震に対するエネルギー的な裕度(SI比^{※1}:応答スペクトル強さの比)は、水平方向で1.21倍、鉛直方向で1.17倍となる。

4.2 海洋プレート内地震 (2)検討対象地震・地震規模について

- 地震の発生機構等の違いも踏まえ、5つのタイプの検討対象地震を設定し、それぞれ不確かさを考慮し敷地への影響検討を行った。
- ▶ 地震規模は、地震の発生機構を踏まえ、東北地方以外の北海道で発生した地震等も参考にし、設定した。

Nº		タイプ名	検討した 地震規模	東北地方で発生した主な地震	地震規模の考え方				
1		 ①二重深発地震 上面の地震 2011年4月7日型地震 	M7.5	2011年4月7日宮城県沖の地震(M7.2)	4.7地震の知見, 東北地方での最大規模 (M7.3)に裕度をもって設定				
2	沈み込んだ	②二重深発地震 上面の地震2003年5月26日型地震	M7.3	2003年5月26日宮城県沖の地震(M7.1)	東北地方での最大規模(M7.3)を設定				
3	海洋フレート 内の地震 	③二重深発地震 下面の地震	M7.5	2008年7月24日岩手県沿岸北部の地震(M6.8)	1993年釧路沖地震(M7.5)を参照				
4		④沖合いのやや浅い地震	M8.2	2011年7月10日三陸沖の地震(M7.3)	1994年北海道東方沖地震(M8.2)を参照				
5	⑤沈み込む海 アウターラ1	洋プレート内の地震 ſズの地震	M8.6	1933年三陸沖の地震(M8.1) 2011年3月11日三陸沖の地震(M7.5)	津波評価(1611年の地震)のM8.6を参照				

4.2 海洋プレート内地震

(3) 検討用地震の選定

■地震動評価の比較

- ▶ 5つのタイプの検討対象地震それぞれに敷地に影響の大きいケースについて比較。
- ▶ 4.7型地震(M7.5)が敷地に最も大きい影響を与える地震であることから, 4.7型地震を検討用地震として選定。

4.2 海洋プレート内地震

(5) 4.7型地震の基本ケース・不確かさケースの考え方

▶ 主要なパラメータについて、海洋プレート内地震に関する知見等を踏まえ、敷地に与える影響が大きいパラメータについて不確かさを考慮し、地震動評価を行う。

パラメータ	基本ケースでの設定	不確かさの考慮
地震規模	M7.5 (Mw7.4)	 予め不確かさを考慮 基本ケースで、過去の東北地方で発生した海洋プレート内地震の最大規模(M7.3) を上回る規模で設定。 沈み込んだ海洋プレート内地震としては、北海道を含めた最大規模(M7.5)に相当 し、保守的な設定。
断層の位置	海洋性マントル内	 不確かさケースとして考慮 基本ケースでは、4.7地震の断層位置及び傾斜角が敷地に対し厳しい位置であることを確認。 断層位置の不確かさとして破壊領域が4.7地震の延長方向に近付く(海洋地殻まで拡がる)ことを考慮。
短周期レベル (応力降下量)	4.7地震の短周期 レベル相当 [※]	 予め不確かさを考慮 4.7地震が東北地方の二重深発地震上面の地震として最も大きい値であることから、 保守的に4.7地震相当の短周期レベルを考慮。 SMGAを海洋地殻内に設定する際は、海洋地殻と海洋性マントルとの物性の違い (基本×0.8)を考慮。
SMGA位置	4.7地震シミュレーション位置 + 拡張側は断層上端	 不確かさケースとして考慮 基本ケースでは、4.7地震部分は4.7地震のSMGAの位置を踏襲し、北側に拡張した部分のSMGAは予め断層上端に設定。 不確かさケースとして保守的に4.7地震部分のSMGAを断層上端に設定した場合も考慮。 不確かさケースとして、SMGAを集約したケースも考慮。
破壊開始点	破壊の伝播方向が 敷地に向かうように配置	 予め不確かさを考慮 基本ケースは、数地に対し最も影響の大きい破壊開始点位置(破壊が敷地に向かうように設定した位置)で考慮。 当の短周期レベルを考慮する、毎谷ほか(2006)の短周期レベルの15倍

4.7地震の地震モーメントM₀-短周期レベルAの関係相当の短周期レベルを考慮する。 笹谷ほか(2006)の短周期レベルの1.5倍。 笹谷ほか(2006)は、1993年~2003年に国内で発生した11地震を用いて海洋プレート内地震の平均的な短周期レベルAとM₀の関係を求めている。

4.2 海洋プレート内地震 (6)4.7型地震の断層モデル

- ▶ 4.7地震の再現計算を行った文献である原田・釜江(2011)を参考にして断層モデルを作成し, 敷地の観測記録を 再現できることを確認。
- ▶ 4.7地震の知見(プレート内の低速度域)を踏まえ、4.7地震の北側に断層面を拡大してM7.5の基本ケースを作成。

(4.7地震のモデルを基に地震規模を拡大)

▶ 4.7型地震の不確かさケースとして、不確かさケース1(すべてのSMGA位置(マントル内)を敷地へ近接)、不確かさケース2(断層位置を敷地へ近接)、不確かさケース3(SMGA(マントル内)を集約)した場合を検討。

4.2 海洋プレート内地震 (8) 4.7型地震 不確かさケース2(海洋地殻の物性について)

■海洋地殻と海洋性マントルの物性の違いに起因する応力降下量の違いについて

- 応力降下量と剛性率は比例関係にある^{※1}。
- 一方, 地震調査研究推進本部(2005)では、宮城県沖地震を想定した強震動予測に用いるため、東北地方の上部マントルから地震基盤までの大構造を設定しているが、海洋地殻と海洋性マントルの物性の違い(μ = ρβ², ρ:密度, β:S波速度)から算定される応力降下量^{※2}の比は、約1.42倍となる。

理論的評価法を用いる場合の伝播経路のモデル(VsとVpの単位はkm/s、ρの単位はg/cm³)

上部マントルから地震基盤までの大構造(地震調査研究推進本部(2005))

4.2 海洋プレート内地震 (10) 4.7地震のシミュレーション

応答スペクトルの比較では、周期0.1秒より短周期側では解析結果と観測記録(はぎとり波)は、良く整合している。長周期側では解析結果が大きめの結果となった。

地震動シミュレーション結果は長周期が大きい等の課題は残るものの,原子力発電所において特に問題となる 短周期における適合性が良いことから,施設に与える影響検討という観点からは,良好な評価と考えられる。

度

※1:敷地岩盤上部(O.P.-8.6m)の観測記録について、表層の影響を除去したはぎとり波。 ※2:放射特性係数は0.62 4.2 海洋プレート内地震 (11) 断層モデルを用いた手法による地震動評価結果

> 断層モデルを用いた手法※による地震動評価結果(応答スペクトル)を示す。

▶ 基本ケース及び不確かさケース1,3(SMGAマントル内)は短周期側,不確かさケース2(SMGA地殻内)は,長周期が大きい。

4.3 内陸地殻内地震

4.3 内陸地設内地震 (2) 敷地周辺の地質調査(陸域)

敷地を中心とする半径30kmの範囲を目安に、必要に応じてそれ以遠の範囲の地質・地質構造を把握するとともに、 確認された断層が活断層※であるかどうかを確認するため、以下の地質調査を実施している。

敷地を中心とする半径30kmの範囲を目安に、必要に応じてそれ以遠の範囲の地質・地質構造を把握するとともに、 確認された断層が活断層であるかどうかを確認するため、以下の地質調査を実施している。

文献調査

「[新編]日本の活断層」(1991),「日本地質アトラス[第2版]」(1992), 沿岸海域海底活断層調査「仙台湾」(2003)等の文献に記載されて いる活断層に関する情報を抽出する。

海上音波探査(①) \triangleright

陸域の反射法地震探査と同様に、調査船付近の音源から海中に音 波を発振し、海底の地層からの反射波をとらえ、解析を行うことで、 地下の構造を調査し、活断層の位置・形状等を把握する。 (東北電力による探査測線延長約2,362km)

海上ボーリング調査(②) \triangleright

ボーリング掘削機を載せた台船を沖合いに停泊・固定することによ り、海底の地層を直接採取し、堆積している地層の岩石や年代を調 査する。

52

4.3 内陸地設内地震 (4) 敷地周辺の活断層調査結果

▶ 地質調査結果に基づき,敷地周辺の震源として考慮する活断層を示す。

検討用地震として, F-6~F9断層, (4)仙台湾の断層群を選定した。 \triangleright (1) 北上低地西曇斷層帯 Å 1 1) 北上低地西縁断層帯 100km Ⅲ断層 横手盆地東縁断層帯 一関一石越撓曲 1962年宮城県北部地震震源断層 /加護坊山一箟岳山断層 (2) 岩手・宮城県境の斷層群 旭山撓曲·須江断層 (3) 石巻平野周辺 女川原子力発電所 の断層群 2003年宮城県中部の地震 南部セグメント断層 F - 2断層 · F - 4断層 山形盆地断層帯 1 1 F-5断層 ł 5 F-6斷層~F-9斷層 長町-利府線断層帯 - 14断層 F 仙台湾北部の南傾斜の仮想震源断層 F - 15断層 (4) 仙台湾の F-13断層 IV断層 斷層群 F-12断層~F-14断層 F - 15断層·F - 16断層 福島盆地西縁断層帯 25 50km 双葉断層 0 V断層 141.0 震源として考慮する活断層

震源として考慮する活断層

		新國名	新聞言イ	連動考慮※3					
		即唐石	町唐安さ	グループ	断層長さ				
	加護坊山	-箟岳山断層	約17km						
	旭山撓曲	・須江断層	約16km	 (3) 石巻平野周 辺の断層群 	約35km				
	2003年宮	宮城県中部の地震南部セグメント断層	約12km						
		長町一利府線断層帯	約40km	-					
陸		北上低地西縁断層帯	約62km	(1) 北上低地西縁 断層帯					
域		山形盆地断層帯	約60km	-					
	30km	福島盆地西縁断層帯	約57km	-					
	以遥~~	双葉断層	約40km	-					
		横手盆地東縁断層帯	約56km	-					
		1962年宮城県北部地震震源断層	約12km	(2) 岩手・宮城	**				
		一関-石越撓曲	約30km	県境の断層群	#ј45КШ				
	F - 2断層	•F - 4断層	約27.8km	-					
	F - 5断層		約11.2km	-					
	F - 6	~ F - 9 57	約 23.7km	-					
	仙台湾北	:部の南傾斜の仮想震源断層**2	<mark>約</mark> 20km]					
	F - 12断	層~F - 14 <mark>新層</mark>	約 24.2km	_(4) 仙台湾の断 	約 40km				
	F - 15断	<mark>層</mark> ■F - 16 <mark>新層</mark>	約38.7km]					
海ば	f - 13断/	B	約3.3km	-					
~~	f - 14断)	密	約5.1km	-					
	f - 15断)	密	約3.7km	-					
	*網地島	南西沖で1測線のみで認められる断層	-	_					
		Ⅲ断層	約41km	_					
	30km 以请 ^{※1}	IV断層	約43km	_					
	~~~~	V断層	約31km	-					
_									

※2: 連動可能性を考慮する上で仮想的に設定する断層。
 ※3: さらに保守的な観点から、地震動評価では(1)~(4)が運動した場合も考慮する。
 黄色綱掛けした断層等は、申請時(H25.12.27)から評価が変更になったものを示す。53

![](_page_29_Figure_0.jpeg)

- 4.3 内陸地殻内地震 (6)【参考検討】仙台湾の断層群~北上低地西縁断層帯の連動(192km)ケース
- 参考検討として、北上低地西縁断層帯 ~ 岩手・宮城県境の断層群 ~ 石巻平野周辺の断層群 ~ 仙台湾の断層群の連動(192km) を考慮。
- ▶ 断層パラメータは, 壇ほか(2015)による長大逆断層の地震動予測レシピに基づき設定。
- ▷ なお、基本ケース・不確かさケースとも、後述する基準地震動Ss-D1 ~ 3に包絡された。

![](_page_29_Figure_5.jpeg)

![](_page_30_Picture_0.jpeg)

![](_page_30_Figure_1.jpeg)

56

### 5. 震源を特定せず策定する地震動 (1) 地震動評価の概要

![](_page_30_Figure_4.jpeg)

表−1 収集対象となる	内陸地殻内の地震の例	
地震名	日時	規模
2008年岩手・宮城内陸地震	2008/06/14, 08:43	Mw6.9
2000年鳥取県西部地震	2000/10/06, 13:30	Mw6.6
2011年長野県北部地震	2011/03/12, 03:59	Mw6.2
1997年3月鹿児島県北西部地震	1997/03/26, 17:31	Mw6.1
2003年宮城県北部地震	2003/07/26, 07:13	Mw6. 1
1996年宮城県北部(鬼首)地震	1996/08/11,03:12	Mw6.0
1997年5月鹿児島県北西部地震	1997/05/13, 14:38	Mw6.0
1998年岩手県内陸北部地震	1998/09/03, 16:58	Mw5.9
2011年静岡県東部地震	2011/03/15, 22:31	Mw5.9
1997年山口県北部地震	1997/06/25, 18:50	Mw5.8
2011年茨城県北部地震	2011/03/19, 18:56	Mw5.8
2013年栃木県北部地震	2013/02/25, 16:23	Mw5.8
2004北海道留萌支庁南部地震	2004/12/14, 14:56	Mw5.7
2005年福岡県西方沖地震の最大余震	2005/04/20, 06:11	Mw5.4
2012年茨城県北部地震	2012/03/10, 02:25	Mw5.2
2011年和歌山県北部地震	2011/07/05, 19:18	Mw5.0

![](_page_31_Picture_0.jpeg)

5. 震源を特定せず策定する地震動 (2) Mw6.5以上の地震(2008年岩手・宮城内陸地震)

> 審査ガイドの記載と震源域と敷地周辺の地域性の比較

#### (1) 審査ガイド

![](_page_31_Figure_4.jpeg)

58

## 5. 震源を特定せず策定する地震動 (3) 震源を特定せず策定する地震動の検討結果(留萌地震)

- ▶ 2004年留萌支庁南部地震については佐藤ほか(2013)でHKD020(港町)の基盤地震動が評価されているが、この妥当性を確認するために地盤物性の不確かさを考慮した追加検討を実施。
- ▶ 追加検討の最大ケースは、水平成分:609Gal[※],鉛直成分:306Galとなった。これに保守性を考慮して、水平成分:620Gal,鉛直成分:320Galの地震動を考慮することとした。
- > なお,基盤の硬さ(S波及びP波速度)についても,敷地の解放基盤表面相当位置はHKD020(港町)の基盤層に対して保守性がある。

![](_page_31_Figure_10.jpeg)

![](_page_32_Picture_0.jpeg)

![](_page_32_Figure_1.jpeg)

60

![](_page_32_Figure_3.jpeg)

(1) プレート間地震

- プレート間地震の応答スペクトル手法による地震動評価結果を包絡する設計用応答スペクトルを基準地震動Ss-D1※として設定。特に、長周期側の裕度を考慮した形状としている。なお、鉛直方向の設計用応答スペクトルは、水平方向の2/3倍としている。
   また、基準地震動Ss-D1の応答スペクトルを上回ったケースのうち、「応力降下量(短周期レベル)の不確かさケース」及び「SMGA位置と応力降下量(短周期レベル)の不確かさの重畳ケース」を、それぞれ基準地震動Ss-F1、基準地震動Ss-F2として採用。
- 基準地震動Ss-D1(プレート間地震 応答スペクトル手法) 基準地震動Ss-D1 プレート間地震 応答スペクトル手法 (プレート間地震 応答スペクトル手法) 【参考】3.11地震の観測記録(NS成分, UD成分) 基準地震動Ss-F1 --【参考】3.11地震の観測記録(EW成分) (プレート間地震 不確かさケース1 断層モデル手法(応力降下量の不確かさ)) 基準地震動Ss-F2 (プレート間地震 不確かさケース2 断層モデル手法(SMGA位置と応力降下量の不確かさ重畳)) - 【参考】プレート間地震 断層モデル手法(基本ケース) 20 100 100 10 5 2 2 rit. .... 周期(秒) 周期(秒) 周期(秒) 周期(秒) 水平方向 水平方向 鉛直方向 鉛直方向 応答スペクトル手法による地震動評価結果 断層モデル手法による地震動評価結果

※ 基準地震動Ss-DのD: Design(デザイン)の略, 基準地震動Ss-FのF: Fault model(断層モデル)の略。

![](_page_33_Picture_0.jpeg)

- ▶ 海洋プレート内地震(SMGAマントル内)の応答スペクトル手法^{※1}による地震動評価結果を包絡する設計用応答スペクトルを基準地震動 Ss-D2**として設定。Ss-D2の設計用応答スペクトルは、裕度確保の観点から断層モデル手法による地震動評価結果を全て包絡。
- ▶ なお, 断層モデル手法の不確かさケース3(SMGAマントル内集約)は応力降下量が約120MPaと非常に大きく, 敷地とSMGAの位置関 係から主要動が最も緻密という特徴がある。このような地震は、地震応答解析における建屋応答としてもばらつく場合もあるため、基準 地震動Ss-F3として採用する(なお、Ss-F3の応答スペクトルは、上記のとおり Ss-D2に包絡)。

![](_page_33_Figure_3.jpeg)

※2 基準地震動Ss-DのD: Design(デザイン)の略,基準地震動Ss-FのF: Fault model(断層モデル)の略。

### 6. 基準地震動の策定 (3) 海洋プレート内地震(SMGA地殻内)

▶ 海洋プレート内地震(SMGA地殻内)の応答スペクトル手法※1による地震動評価結果を包絡する設計用応答スペクトルを基準地震動 Ss-D3^{※2}として設定。Ss-D3の設計用応答スペクトルは、裕度確保の観点から断層モデル手法による地震動評価結果を全て包絡。

> 海洋プレート内地震(SMGA地殻内)の応力降下量は約90MPaと海洋プレート内地震(SMGAマントル内)の約120MPaより小さいた め、短周期成分も小さい傾向にあることから、基準地震動は応答スペクトル手法による基準地震動Ss-D3で代表する。

![](_page_33_Figure_8.jpeg)

※1 応答スペクトル手法の概要は「参考」p.81を参照。地震動評価にはNoda et al.(2002)の応答スペクトル手法を用いた。 ※2 基準地震動Ss-DのD: Design(デザイン)の略。

6. 基準地震動の策定

(4) 内陸地殼内地震

> 内陸地殻内地震の応答スペクトル手法※1及び断層モデル手法による地震動評価結果は,基準地震動Ss-D1※2, Ss-D2及びSs-D3 の設計用応答スペクトルを下回る。

![](_page_34_Figure_3.jpeg)

※2 基準地震動Ss-DのD: Design(デザイン)の略。

![](_page_34_Figure_5.jpeg)

※2 基準地震動Ss-DのD:Design(デザイン)の略, 基準地震動Ss-FのF:Fault model(断層モデル)の略, 基準地震動Ss-NのN:Near(近傍)の略。

## 6. 基準地震動の策定 (6) 基準地震動策定結果のまとめ(加速度時刻歴波形)

	基準地震動				水平	方向						鉛	直方向		
Ss-D1	プレート間地震の応答スペクトル手法による 基準地震動	1000 500 0 -500 -1000	0 25	und ibdead Ing H mapp	llawaha Merena	75	[最大)	640(cm/s ² )]	150	1000 500 -500 -1000	25		1 1 1 75	[最大 	430(cm/s ² )]
Ss-D2	海洋プレート内地震(SMGAマントル内)の 応答スペクトル手法による基準地震動	1000 500 0 -500 -1000		didalamı. optimu Petri		75	[最大10 	000(cm/s ² )]	150	1000 500 -500 -1000	25	50	75	[最大 	600(cm/s ² )]
Ss-D3	<b>海洋プレート内地置</b> (SMGA地殻内)の 応答スペクトル手法による基準地震動	1000 500 0 -500 -1000				75	[最大; 	300(cm/s ² )]	150	1000 500 -500 -500 -1000	25	50	75	[最大 	500(cm/s ² )]
Ss-F1	<b>プレート間地震</b> の断層モデル手法による 基準地震動 [応力降下量(短周期レベル)の不確かさ]	1000 500 0 -500 -1000	0 25	<b>.</b>	<b>1</b>	75	[最大	717(cm/s ² )]	150	1000 500 -500 -1000	25	50	75	[最大	393(cm/s ² )]
Ss-F2	プレート間地震の断層モデル手法による 基準地震動 [SMGA位置と応力降下量(短周期レベル)の 不確かさの重畳]	1000 500 0 -500 -1000				75	[最大] 	722(cm/s ² )]	150	1000 500 -500 -500 -1000	25	50	75	 [最大 	396(cm/s ² )]
Ss-F3	<mark>海洋プレート内地震</mark> (SMGAマントル内)の断 層モデル手法による基準地震動(SMGAマン トル内集約)	1000 500 0 -500 -1000	0 25			75	[最大 	B35(cm/s ² )]	150	1000 500 -500 -1000	25	50	75	[最大 	(443(cm/s ² )]
Ss-N1	2004年 <b>北海道留萌支庁南部地震(K-NET港</b> 町)の検討結果に保守性を考慮した地震動	1000 500 0 -500 -1000		5	60	75	[最大) 	620(cm/s ² )]	150	1000 500 -500 -1000 0	25	50	75	[最大 	320(cm/s ² )]

注1 表中のグラフは各基準地震動の加速度時刻歴波形。縦軸は加速度で、単位はcm/s²(=Gal(ガル))、横軸は時間(s)。 注2 断層モデルによる基準地震動のSs-F1、Ss-F3については、3.11地震、4.7地震の観測記録との整合性を確認したシミュレーションでの手法(統計的グリーン関数法、放射特性一定) を用いていることから水平一成分としている。 66

![](_page_35_Picture_3.jpeg)