

## 浴槽水, 上がり用湯水, 温泉水の検査

### 浴槽水等の検査結果

検査項目	細菌検査			理化学検査				
	大腸菌群	大腸菌	レジオネラ属菌	濁度	TOC	過マンガン酸カリウム消費量	色度	水素イオン濃度(pH)
平成30年度	128(2)	/	128(32)	74(0)	/	74(0)	18(1)	18(0)
令和元年度	128(1)	/	128(25)	69(1)	/	69(1)	18(1)	18(0)
令和2年度	111(4)	18(0)	129(32)	70(0)	30(0)	40(1)	18(1)	18(1)
令和3年度	109(2)	18(1)	127(27)	76(0)	66(1)	10(0)	18(1)	18(0)
令和4年度	109(2)	18(0)	127(30)	76(0)	64(0)	12(1)	18(1)	18(0)

( )内は旅館業法施行細則, 公衆浴場法施行細則に規定する基準超過件数の再掲

### 旅館業法施行細則, 公衆浴場法施行細則に規定する基準

検査項目		細菌検査			理化学検査				
		大腸菌群	大腸菌	レジオネラ属菌	濁度	TOC	過マンガン酸カリウム消費量	色度	水素イオン濃度(pH)
水質基準	浴槽水	1個/mL以下	/	検出されないこと	5度以下	8mg/L以下	25mg/L以下	/	/
	上がり用湯水	/	検出されないこと	検出されないこと	2度以下	3mg/L以下	10mg/L以下	5度以下	5.8以上8.6以下

### 温泉水(飲用の許可をうけているもの)の検査結果

検査項目	細菌検査	
	大腸菌群	一般細菌数
平成30年度	4(0)	4(0)
令和元年度	4(0)	4(0)
令和2年度	4(0)	4(0)
令和3年度	4(0)	4(0)
令和4年度	3(0)	3(0)

( )は不適件数の再掲

### 温泉水(飲用の許可をうけているもの)の水質基準

検査項目	細菌検査	
	大腸菌群	一般細菌数
基準	検出されないこと	100個/mL以下