水質基準項目検査結果

麓山浄水場（浄水）

	項　　目	単位	基準値	採水年月日											
				H29.4.11	H29.5.9	H29.6.6	H29.7.4	H29.8.1	H29.9.5	H29.10.3	H29.11.7	H29.12.5	H30.1.9	H30.2.6	H30.3.6
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満				0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満				0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
8	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下		0.005未満		0.005未満		0.005未満				0.005未満		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		0.004未満		0.004未満		0.004未満				0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.1		0.1未満		0.1未満				0.1未満		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.08未満		0.08未満		0.08未満				0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.01		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満				0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		0.005未満		0.005未満		0.005未満				0.005未満		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満				0.0002未満		
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満		
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
21	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.05未満		0.05未満		0.05未満				0.05未満		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満		0.002未満		0.002未満				0.002未満		
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.001		0.006		0.005				0.001未満		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満		0.003		0.003				0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
26	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.002		0.008		0.008				0.001未満		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002未満		0.004		0.003				0.002未満		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001		0.002		0.003				0.001未満		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満		0.008未満		0.008未満				0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.005未満		0.005未満		0.005未満				0.005未満		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02未満		0.02未満		0.02未満				0.02未満		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.02未満		0.02未満		0.02未満				0.02未満		
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.01未満		0.01未満		0.01未満				0.01未満		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7.1		11		9.6				10		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.005未満		0.005未満		0.005未満				0.005未満		
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12.1	8.5	8.3	11.0	10.1	8.7	8.5	10.1	9.3	10.1	10.9	23.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		9		13		13				15		
40	蒸発残留物	mg/L	500以下		51		66		66				64		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		0.02未満		0.02未満		0.02未満				0.02未満		
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		0.004未満		0.004未満		0.004未満				0.004未満		
45	フェノール類	mg/L	0.005以下		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満		
46	有機物等(全有機炭素（TOC）の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3
47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質基準項目検査結果

中峰浄水場（浄水）

	項　　目	単位	基準値	採水年月日											
				H29.4.11	H29.5.9	H29.6.6	H29.7.4	H29.8.1	H29.9.5	H29.10.3	H29.11.7	H29.12.5	H30.1.9	H30.2.6	H30.3.6
1	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		0.0003未満		0.0003未満		0.0003未満				0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		0.00005未満		0.00005未満		0.00005未満				0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
8	六価クロム化合物	mg/L	0.05以下		0.005未満		0.005未満		0.005未満				0.005未満		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		0.004未満		0.004未満		0.004未満				0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.2		0.3		0.2				0.2		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.08未満		0.08未満		0.08未満				0.08未満		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.05		0.09		0.04				0.07		
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満				0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		0.005未満		0.005未満		0.005未満				0.005未満		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		0.0002未満		0.0002未満		0.0002未満				0.0002未満		
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満		
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満		
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
21	塩素酸	mg/L	0.6以下		0.05未満		0.05未満		0.05未満				0.05未満		
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.002未満		0.002未満		0.002未満				0.002未満		
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008		0.014		0.008				0.001		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005		0.004		0.004				0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.004		0.005		0.003				0.002		
26	臭素酸	mg/L	0.01以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.020		0.030		0.018				0.006		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006		0.008		0.006				0.002未満		
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.008		0.011		0.007				0.003		
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001未満		0.001未満		0.001未満				0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.008未満		0.008未満		0.008未満				0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.005未満		0.005未満		0.005未満				0.005未満		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02未満		0.02未満		0.02未満				0.02未満		
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.02未満		0.02未満		0.02未満				0.02未満		
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.01未満		0.01未満		0.01未満				0.01未満		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11		16		9.9				13		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.005未満		0.005未満		0.005未満				0.005未満		
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14.1	17.9	14.5	23.4	19.0	12.0	11.6	10.7	14.9	18.9	17.9	17.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		29		34		26				34		
40	蒸発残留物	mg/L	500以下		93		107		88				96		
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		0.02未満		0.02未満		0.02未満				0.02未満		
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		0.000002	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		0.004未満		0.004未満		0.004未満				0.004未満		
45	フェノール類	mg/L	0.005以下		0.0005未満		0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満		
46	有機物等(全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	0.5	0.7	0.8	1.2	0.9	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4
47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満