

原水の放射性物質測定結果について(平成30年度)

・四半期1回測定

<麓山浄水場:門沢取水口>(*)

(単位:Bq/L)

採取月日	測定月日	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム	
			Cs-134	Cs-137
4月6日	4月9日	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.6)	不検出 (検出下限値0.5)
7月9日	7月9日	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.6)	不検出 (検出下限値0.5)
9月28日	10月1日	不検出 (検出下限値0.7)	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.6)
1月8日	1月9日	不検出 (検出下限値0.6)	不検出 (検出下限値0.6)	不検出 (検出下限値0.7)

<中峰浄水場:魚板取水口>(*)

(単位:Bq/L)

採取月日	測定月日	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム	
			Cs-134	Cs-137
4月6日	4月9日	不検出 (検出下限値0.7)	不検出 (検出下限値0.6)	不検出 (検出下限値0.5)
7月9日	7月9日	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.4)	不検出 (検出下限値0.4)
9月28日	10月1日	不検出 (検出下限値0.8)	不検出 (検出下限値0.6)	不検出 (検出下限値0.5)
1月8日	1月9日	不検出 (検出下限値0.6)	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.6)

(*)着水井の水(浄水場に最初に到達した未処理の水)で測定しています。