東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	76	学校名	船岡支援学校	所在地	宮城県柴田郡柴田町船岡南二丁目3番1号
津波浸水	☐ 有 ☑ 無	津波深		m	学校情報	

建物

校舎 ☑ 被害あり ☐ 被害なし ☑ 補修復旧 ☐ 新築復旧
屋体 ☑ 被害あり ☐ 被害なし ☑ 補修復旧 ☐ 新築復旧
その他（ボイラー室等） ☑ 被害あり ☐ 被害なし ☑ 補修復旧 ☐ 新築復旧

＜被害の概要＞

（共通）
- ☑ 内壁・外壁の被害（クラック，浮き，欠損等）
- ☑ 壁ボードの被害（落下・亀裂等）
- ☑ EXP. Jの被害（脱落，歪み，外れ等）
- ☑ 建具の被害（変形，破損等）
- ☐ 天井材の被害（ズレ，脱落，落下等）
- ☐ 照明器具の被害（脱落，落下破損等）
- ☐ 建具等のガラスの被害（破損）
- ☑ 建物内部・外部給排水管の被害（破損・破断等）
- ☐ 空調（暖房・冷房）設備の被害（落下・転倒等）
- ☑ 昇降口・玄関の被害（玄関タイル・階段の破損，亀裂，沈下等）
- ☐ トイレの被害（タイル破損・配管破損等）
- ☑ 建物周りの被害（犬走り・テラス等沈下，傾斜等）
- ☐ 給油管・ガス管の被害（破断等）
- ☐ 受変電設備（キュービクル）の被害

（校舎）
- ☑ 校舎床の被害（クラック，沈下，不陸等）

（屋体等）
- ☐ 受水槽・高架水槽の被害（転倒，亀裂，パネル落下等）
- ☐ 屋体アリーナの被害（床の不陸，沈下・床下束の損傷，ズレ等）
- ☐ 屋体天井・照明器具の被害（落下・外れ等）
- ☐ ブレスの被害（撓み，破損等）

・津波流失 ☐ 有 ☑ 無 流失建物（ ）

特記事項等：ボイラー設備排煙用煙突損傷　寄宿舎C棟寮室等不陸（地盤沈下による　13室）

工作物

渡り廊下 ☑ 被害あり ☐ 被害なし ☑ 補修復旧 ☐ 新築復旧
プール ☐ 被害あり ☑ 被害なし ☐ 補修復旧 ☐ 新築復旧
その他（ ） ☐ 被害あり ☐ 被害なし ☐ 補修復旧 ☐ 新築復旧

＜被害の概要＞

（渡り廊下）
- ☑ 沈下，傾斜
- ☑ コンクリートの亀裂，破損
- ☐ EXP. J等接続部の亀裂，破損

（プール）
- ☑ 平板ブロックの被害（不陸，沈下，破損等）
- ☐ プール本体の被害（亀裂・破損等）
- ☐ ろ過器の破損等
- ☑ 給排水配管・循環用配管の破断・破損等
- ☐ 周囲フェンス・付属室等の被害

（外構）
- ☐ 囲障・門の被害（倒壊・傾斜等）
- ☐ 鉄棒・遊具等の被害
- ☐ 自転車置き場の被害（土間亀裂，傾斜等）

・津波流失 ☐ 有 ☑ 無 流失工作物（ ）

特記事項等：重油地下タンク傾斜（地盤沈下による）

土地

☑ 被害あり ☐ 被害なし　被害箇所 ☐ 校庭 ☐ 通学路 ☐ 駐車場 ☑ その他（校舎周囲）

＜被害の概要＞

（共通） ☐ ・法面・擁壁の被害（崩落，擁壁の撓み等） ☑ アスファルト舗装等のクラック，沈下等 ☑ 側溝の沈下，傾斜等

特記事項等：

設備

☐ 被害あり ☑ 被害なし

＜被害の概要＞

・津波流失 ☐ 有 ☑ 無

特記事項等：

その他

・避難所としての使用 ☐ 有 ☑ 無　使用施設 ☐ 校舎 ☐ 屋体 ☐ 武道場 ☐ その他（ ）
使用期間 平成23年 月 日 ～ 月 日
・学校再開に伴う他の学校施設等の借用 ☐ 有 ☑ 無　借用先
・応急仮設校舎の対応 ☐ 有 ☑ 無　設置場所
使用期間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
・災害復旧完了 平成 25 年 3 月 15 日

県記入欄

国庫補助申請	☑ 有 ☐ 無	災害査定の回数	1 回	国庫補助金額合計	53,069 千円		
特別財政援助	☑ 有 ☐ 無	援助率	H23年度		H24年度		H25年度	0.793