

< 南部山浄水場 浄水池の毎日試験結果（月ごと） >

◆令和3年度

	基準値	(実施回数)	R3年4月	R3.5	R3.6	R3.7	R3.8	R3.9	R3.10	R3.11	R3.12	R4.1	R4.2	R4.3
			(30)	(31)	(30)	(31)	(31)	(30)	(31)	(30)	(31)	(30)	(31)	(31)
気温 (°C)	—	最大値	17.1	22.3	26.2	29.4	30.9	25.2	25.8	18.2	12.9	5.1	8.0	16.8
		最小値	7.8	11.9	19.1	19.0	19.0	18.1	12.0	5.2	-2.0	-3.0	-1.5	1.0
		平均値	12.9	17.9	21.5	24.1	25.3	21.1	17.3	12.6	5.6	1.9	2.7	7.7
水温 (°C)	—	最大値	9.9	11.8	12.8	14.8	16.2	18.8	19.1	15.9	11.1	6.0	3.5	6.5
		最小値	7.5	10.0	12.0	12.9	14.2	15.6	16.3	11.2	6.2	3.5	3.0	3.5
		平均値	8.7	11.2	12.4	13.9	15.4	17.2	18.1	14.1	8.9	4.4	3.3	4.8
pH値	5.8~8.6	最大値	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2
		最小値	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1
		平均値	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
色度 (度)	5以下	最大値	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		最小値	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		平均値	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度 (度)	2以下	最大値	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		最小値	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		平均値	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素 (mg/l)	0.1以上	最大値	0.49	0.54	0.53	0.53	0.59	0.61	0.63	0.58	0.52	0.52	0.47	0.46
		最小値	0.44	0.45	0.47	0.46	0.50	0.55	0.55	0.45	0.48	0.44	0.43	0.41
		平均値	0.46	0.49	0.49	0.50	0.54	0.58	0.60	0.50	0.50	0.48	0.45	0.44