

宮城県上地下水一体官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）要求水準書（令和6年4月1日）新旧対照表

No	公募書類	ページ番号	該当箇所	新			旧			変更理由
				要求水準書 令和6年4月1日改訂版			要求水準書 令和5年6月1日版			
1	要求水準書	別紙3-3-4	表4-2 水質管理目標設定項目（農業）	番号 69	項目 パラコート	基準値 0.005以下	番号 69	項目 パラコート	基準値 0.01以下	法定基準の改定
2	要求水準書	別紙3-6-1	1.水質検査（法定検査） 1) 水質法定検査項目	番号 19	項目 六価クロム化合物	基準値 六価クロムとして0.2以下	番号 19	項目 六価クロム	基準値 六価クロムとして0.5以下	同上
3	要求水準書	別紙3-6-4	2.水質試験 2) 精密検査	番号 19	試験項目 六価クロム化合物	基準値 0.2以下	番号 19	試験項目 六価クロム化合物	基準値 0.5以下	同上