

東部地方振興事務所農業農村整備部から 県工事受注者の皆さまへお願い

県では、事故防止を図るために「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」及び「令和5年度工事事務所事故防止対策事業計画」を策定しております。令和5年度県工事事務所事故防止対策事業計画では、工事事務所の発生傾向を踏まえ、事務所ごとに安全管理目標及び具体的な取組を定めて、重点的に実施していくこととしております。

このことから、東部地方振興事務所農業農村整備部では、下記のとおり安全管理目標を設定し、目標達成のための具体的な取組を掲げ、事故防止に取り組んでいくこととします。皆様のご協力をお願いいたします。

安全管理目標

労働災害について

- ・事故件数（軽微な事故を含む）「0件」を目標とします。

公衆災害について

- ・「0件」を目標とします。

具体的な取組

- 監督職員及び主任監督員による現場点検を月1回以上行う。
- 「転倒」事故が多いことから、危険の見える化や4S（整理・整頓・清掃・清潔）の徹底、防滑靴の着用など安全パトロール等を通じて指導する。
- 安全訓練・新規入場者教育について、実効性のある内容となっているか現場点検時に確認する。
- 埋設管・架空線チェックリストにより、工事着手前及び施工中の各段階で確認する。
- 「慣れ」や「慢心」が原因となる事故が多いことから、定期的に発注者自ら現場に向かい注意喚起を行う。

令和4年度の事故事例

発生日時：令和4年12月22日（木）8：35頃
事故の型：はさまれ
被災状況：骨折（全治90日）
事故状況：クレーンの解体作業中に先端と中間のブームの連結ピンを抜いたところ、下がったブームに左足を挟まれたもの。
事故原因：漫然作業による油断。

発生日時：令和5年2月7日（火）16：00頃
事故の型：墜落
被災状況：脳挫傷・骨折（全治30日）
事故状況：仮設排水ポンプを稼働したところ、排水ホースの膨らみに足をとられて2.4m下に落下したもの。
事故原因：狭所で作業、安全確認の不備、安全帯の不備による。

各種紹介

- 「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」（宮城県事業管理課 HP）
URL：<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/dai6jisuisinnkeikaku.html>
- 「令和5年度県工事事務所事故防止対策事業計画」（宮城県事業管理課 HP）
URL：<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/reiwa5nennjigyokeikaku.html>
- 「職場のあんぜんサイト」（厚生労働省 HP）
URL：<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/#>
- 「エイジフレンドリーガイドライン」（厚生労働省 HP）
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html

QRコード

