

## 第１３０回女川原子力発電所環境調査測定技術会資料

平成２６年 ８月 ７日  
東北電力株式会社

## 女川原子力発電所の状況について

## １．運転状況について

- (１) １号機 第２０回定期検査中
- (２) ２号機 第１１回定期検査中
- (３) ３号機 第７回定期検査中

## ２．各号機の報告について

## (１) １号機

- ・平成２３年９月１０日より、第２０回定期検査を実施中。
- ・今期間中に発見されたトラブルに該当しないひび、傷等の軽度な事象なし。
- ・原子炉を開放し、原子炉内の外観点検を実施。

## (２) ２号機

- ・平成２２年１１月６日より、第１１回定期検査を実施中。
- ・今期間中に発見されたトラブルに該当しないひび、傷等の軽度な事象なし。

## (３) ３号機

- ・平成２３年９月１０日より、第７回定期検査を実施中。
- ・今期間中に発見されたトラブルに該当しないひび、傷等の軽度な事象なし。

## ３．地震および津波による発電所主要設備への軽微な被害の対応状況

- ・東北地方太平洋沖地震における主要設備への軽微な被害として、平成２６年６月末までに６１件のうち５９件が復旧。

## ４．女川原子力発電所における固体廃棄物貯蔵所増設に係る使用前検査合格証の受領について

- ・当社は、今後の固体廃棄物貯蔵所における廃棄物保管量の推移を評価した結果、平成２６年度には保管容量に達する見込みであったことから、平成２４年７月２６日より、固体廃棄物貯蔵所<sup>※１</sup>の増設工事を開始した。
- ・本工事は、既設固体廃棄物貯蔵所（保管容量：約３０，０００本相当<sup>※２</sup>）の隣に、保管容量約２５，０００本相当の施設を増設するもの。
- ・工事完了後、届け出た工事計画に従い設置されていること等を確認する使用前検査を受検し、平成２６年８月１日、原子力規制委員会および経済産業大臣より使用前検査合格証を受領し、使用を開始した。
- ・今後も、適切な廃棄物管理および廃棄物低減対策に努めていく。

※1 固体廃棄物貯蔵所

女川原子力発電所敷地内にあり，定期検査などで発生する布，紙，ゴム手袋，保温材などの廃棄物を詰めたドラム缶を保管する施設。

※2 200リットルドラム缶

(主要経緯)

平成23年	2月28日	宮城県，女川町，ならびに石巻市に安全協定に基づく事前協議申し入れ
平成23年	3月1日	経済産業大臣に原子炉設置変更許可を申請
平成23年11月	29日	工事計画の変更について申請書の補正手続き (着工および竣工予定時期の変更)
平成23年12月	9日	経済産業省から原子力委員会，原子力安全委員会に諮問
平成24年	3月1日	原子力安全委員会が経済産業省に答申
平成24年	3月13日	原子力委員会が経済産業省に答申
平成24年	3月27日	経済産業大臣が原子炉設置変更許可
平成24年	5月8日	宮城県，女川町，ならびに石巻市から安全協定に基づく事前了解
平成24年	6月25日	経済産業大臣に電気事業法に基づく工事計画届出を提出
平成24年	7月26日	着工
平成25年11月	29日	原子力規制委員会に発電用原子炉設置許可に係る工事計画変更届出を提出 (竣工予定時期の変更)
平成26年	8月1日	原子力規制委員会および経済産業大臣より使用前検査の合格証を受領

以 上