

平成２６年 ５月２７日  
東北電力株式会社

## 女川原子力発電所の状況について

### １．運転状況について

- (１) １号機 第２０回定期検査中
- (２) ２号機 第１１回定期検査中
- (３) ３号機 第７回定期検査中

### ２．各号機の報告について

#### (１) １号機

- ・平成２３年９月１０日より、第２０回定期検査を実施中。
- ・今期間中に発見されたトラブルに該当しないひび、傷等の軽度な事象は以下のとおり※。
  - a. サイトバンカ貯蔵プール漏えい検出配管からの水の滴下

※１，２，３号機共用建屋における軽度な事象であることから、代表して１号機に記載。

#### (２) ２号機

- ・平成２２年１１月６日より、第１１回定期検査を実施中。
- ・今期間中に発見されたトラブルに該当しないひび、傷等の軽度な事象なし。

#### (３) ３号機

- ・平成２３年９月１０日より、第７回定期検査を実施中。
- ・今期間中に発見されたトラブルに該当しないひび、傷等の軽度な事象は以下のとおり。
  - a. 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）シリンダライナ外側冷却水通路への混入物について

### ３．地震および津波による発電所主要設備への軽微な被害の対応状況

- ・東北地方太平洋沖地震における主要設備への軽微な被害として、平成２６年４月末までに６１件のうち５９件が復旧。

以 上