



女川原子力発電所の状況について

平成26年8月29日

東北電力株式会社



報告内容

1. 女川原子力発電所における
固体廃棄物貯蔵所増設に係る使用前検査合格証の
受領について

1. 固体廃棄物貯蔵所の概要

固体廃棄物貯蔵所は、原子力発電所の定期検査などで発生する布、紙、ゴム手袋、保温材などの廃棄物を詰めたドラム缶を保管する施設。



<既設>

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 主要構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 延べ面積 (合計) | 約11,100m ² |
| 貯蔵容量 | 約30,000本相当 (200リットルドラム缶) |

2. 固体廃棄物貯蔵所増設の概要

既設固体廃棄物貯蔵所の隣に、保管容量約25,000本相当の施設を増設

<経緯>


・廃棄物保管量推移の評価結果から、増設を計画



・平成24年7月26日:増設工事着工



・平成26年8月1日:使用開始
(使用前検査合格証受領)



<増設分>

| | |
|------|-----------------------------|
| 主要構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 延べ面積 | 約8,200m ² |
| 貯蔵容量 | 約25,000本相当 (200リットルドラム缶) |



【参考】主要経緯

| | |
|-------------|--|
| 平成23年 2月28日 | 宮城県, 女川町, ならびに石巻市に安全協定に基づく事前協議申し入れ |
| 平成23年 3月 1日 | 経済産業大臣に原子炉設置変更許可を申請 |
| 平成23年11月29日 | 工事計画の変更について申請書の補正手続き (着工および竣工予定時期の変更) |
| 平成23年12月 9日 | 経済産業省から原子力委員会, 原子力安全委員会に諮問 |
| 平成24年 3月 1日 | 原子力安全委員会が経済産業省に答申 |
| 平成24年 3月13日 | 原子力委員会が経済産業省に答申 |
| 平成24年 3月27日 | 経済産業大臣が原子炉設置変更許可 |
| 平成24年 5月 8日 | 宮城県, 女川町, ならびに石巻市から安全協定に基づく事前了解 |
| 平成24年 6月25日 | 経済産業大臣に電気事業法に基づく工事計画届出を提出 |
| 平成24年 7月26日 | 着工 |
| 平成25年11月29日 | 原子力規制委員会に発電用原子炉設置許可に係る工事計画変更届出を提出(竣工予定時期の変更) |
| 平成26年 8月 1日 | 原子力規制委員会および経済産業大臣より使用前検査の合格証を受領 |