

表－２ （２） N a I （T 1） 検出器による空間ガンマ線量率測定結果

単位：nGy/h

調査機関	局 名	項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	令和7年度 測定値	R5～R6年度 測定値 (参考) *
東 北 電 力	塚 浜	平 均 値	47.6	47.5	47.1	48.2	49.2	48.6	48.5	47.9	48.4	48.0	48.2	47.5	48.1	48.4
		標準偏差	2.0	3.0	1.7	0.8	2.7	4.4	4.5	1.4	3.2	1.3	1.7	1.8	2.7	2.7
		最 大 値	68.1	75.0	62.5	51.6	76.3	85.7	84.0	63.2	79.1	63.8	65.1	59.9	85.7	87.4
		最 小 値	45.5	44.9	44.9	46.4	46.0	45.5	45.5	45.4	45.8	46.4	45.8	45.5	44.9	44.6
	寺 間	平 均 値	38.1	38.1	37.7	38.1	39.2	38.9	39.0	38.3	39.1	38.5	38.7	38.2	38.5	38.7
		標準偏差	1.7	2.8	1.7	0.7	2.5	4.2	4.4	1.3	3.1	1.3	1.7	1.7	2.6	2.5
		最 大 値	57.3	64.1	53.0	41.5	61.4	69.4	72.3	52.2	65.5	57.6	54.5	50.6	72.3	81.1
		最 小 値	36.3	35.9	35.9	36.5	36.8	36.0	36.1	36.1	36.7	36.9	36.7	36.3	35.9	35.4
	江 島	平 均 値	32.9	32.9	32.4	32.6	33.7	33.5	33.8	33.2	33.9	33.5	33.7	33.0	33.3	33.3
		標準偏差	1.8	2.7	1.5	0.7	2.7	3.7	3.7	1.4	3.2	1.0	1.4	1.8	2.4	2.4
		最 大 値	51.0	54.4	44.4	35.2	63.5	67.9	61.8	58.3	62.5	43.0	46.4	45.3	67.9	68.5
		最 小 値	31.0	30.7	30.8	31.1	31.2	31.0	31.0	30.3	31.4	31.8	31.8	31.1	30.3	30.3
	前 網	平 均 値	53.5	53.2	52.9	53.7	54.5	53.6	53.7	53.4	53.9	53.6	53.9	53.2	53.6	54.4
		標準偏差	1.6	2.4	1.4	0.8	2.4	3.4	3.7	1.1	2.7	1.0	1.5	1.6	2.2	2.3
		最 大 値	69.7	75.4	63.9	57.1	79.5	84.1	83.9	64.2	75.9	65.8	66.8	64.2	84.1	87.0
		最 小 値	51.4	50.9	50.7	51.8	51.3	50.7	50.9	50.8	51.6	52.1	51.4	51.0	50.7	50.5

* 参考値は令和5年度及び令和6年度の2年間の10分値に基づく統計値である。

令和7年度