

イ 月間測定値

表－４－１－４ 女川局 (１)

月	４		５		６	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	28.8	68.2	29.0	68.1	28.8	66.9
標準偏差 (nGy/h)	1.9	2.0	2.8	2.7	2.0	2.1
最頻値 (nGy/h)	28.0	67.5	27.7	67.1	28.4	66.2
最大値 (nGy/h)	40.6	81.6	55.7	91.5	44.6	81.6
最小値 (nGy/h)	26.8	63.9	26.5	63.6	26.7	62.7
積算値 (μGy)	20.74	49.11	21.55	50.68	20.33	47.16
* 積算降水増分 (μGy)	0.48	0.45	0.83	0.74	0.37	0.34
* 降水増加率 (nGy/mm)	5.4	5.0	3.1	2.8	7.7	7.0
最 多 出 現 風 向	WNW		SE		SE	
平均風速 (m/s)	1.9		1.7		1.3	
降水量 (mm)	89.0		266.0		48.5	
平均土壌水分 (%)	71.4 ± 1.9		71.8 ± 2.8		63.3 ± 6.9	
平均気温 (℃)	10.4		14.7		20.7	
最多出現大気安定度	D		D		D	

月	７		８		９	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	29.1	67.5	29.9	68.3	28.9	66.7
標準偏差 (nGy/h)	1.2	1.5	2.8	2.6	3.8	3.4
最頻値 (nGy/h)	28.3	68.5	29.1	68.2	27.6	65.5
最大値 (nGy/h)	34.1	73.3	52.7	88.2	56.7	91.0
最小値 (nGy/h)	27.0	62.7	27.1	63.7	26.0	62.2
積算値 (μGy)	21.68	50.25	22.15	50.58	20.70	47.85
積算降水増分 (μGy)	0.01	0.03	0.53	0.45	0.88	0.76
降水増加率 (nGy/mm)	1.5	3.1	9.0	7.6	3.2	2.8
最 多 出 現 風 向	SE		WNW		NNW	
平均風速 (m/s)	1.5		1.1		1.2	
降水量 (mm)	10.0		59.0		275.0	
平均土壌水分 (%)	44.2 ± 5.5		37.1 ± 2.5		69.3 ± 13.3	
平均気温 (℃)	25.3		26.0		22.7	
最多出現大気安定度	D		D		D	

* 積算降水増分とは、その月の降水に伴う線量率上昇の和を表し、降水増加率は、その値を降水量で割った値である。

令和7年度

表－４－１－４ 女川局 （２）

月	１０		１１		１２	
項 目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	29.6	66.9	29.2	－	29.6	(67.8)
標準偏差 (nGy/h)	4.1	3.9	1.4	－	2.7	(1.3)
最頻値 (nGy/h)	28.0	65.9	28.9、29.3	－	28.7	(67.8)
最大値 (nGy/h)	61.3	95.2	44.3	－	53.9	(72.9)
最小値 (nGy/h)	26.4	62.3	26.5	－	26.8	(64.2)
積算値 (μGy)	21.99	45.60	20.63	－	21.99	(9.04)
積算降水増分 (μGy)	0.99	0.82	0.17	－	0.52	(0.00)
降水増加率 (nGy/mm)	4.1	4.6	2.5	－	9.2	(0.00)
最 多 出 現 風 向	NNW		WNW		WNW	
平均風速 (m/s)	1.2		1.1		1.3	
降水量 (mm)	245.5		68.0		57.0	
平均土壌水分(%)	71.4 ± 5.0		69.5 ± 3.1		68.9 ± 3.7	
平均気温 (℃)	15.4		9.5		5.1	
最多出現大気安定度	D		G		G	

月	１		２		３	
項 目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	28.8	68.3	28.9	69.0	28.6	69.1
標準偏差 (nGy/h)	1.2	1.6	1.4	1.6	1.8	1.9
最頻値 (nGy/h)	28.4	68.3	28.8	68.7	28.0、28.3	68.7
最大値 (nGy/h)	47.8	86.7	39.6	79.7	40.1	80.8
最小値 (nGy/h)	26.8	64.0	27.0	65.2	26.3	64.7
積算値 (μGy)	21.45	50.80	19.41	46.34	21.19	51.20
積算降水増分 (μGy)	0.14	0.13	0.22	0.22	0.36	0.33
降水増加率 (nGy/mm)	91.4	85.6	6.8	6.7	7.0	6.4
最 多 出 現 風 向	WNW		WNW		WNW	
平均風速 (m/s)	1.7		1.6		1.8	
降水量 (mm)	1.5		32.5		51.0	
平均土壌水分(%)	67.4 ± 1.3		64.7 ± 2.6		69.3 ± 1.9	
平均気温 (℃)	1.1		4.0		5.4	
最多出現大気安定度	G		G		G	

(注) １０月２９日から１２月２５日にかけて、電離箱検出器内の異常な放電に伴う故障により欠測が生じた。「－」（ハイフン）は全欠測を示し、カッコ（ ）書きは、有効データ数が当該月の半数に満たないことから、参考値としているもの。

令和７年度

表－４－１－５ 飯子浜局 (1)

月	4		5		6	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	42.0	82.5	42.2	82.4	42.1	82.0
標準偏差 (nGy/h)	1.9	2.1	2.6	2.8	1.7	2.0
最頻値 (nGy/h)	41.3	81.9	41.0	80.9	41.3	82.2
最大値 (nGy/h)	61.8	101.9	65.9	103.7	55.8	95.6
最小値 (nGy/h)	40.0	77.6	39.7	77.2	39.9	76.8
積算値 (μGy)	30.22	59.38	31.42	61.33	29.72	57.91
積算降水増分 (μGy)	0.48	0.42	0.80	0.73	0.29	0.27
降水増加率 (nGy/mm)	5.4	4.8	3.0	2.7	6.1	5.7
最 多 出 現 風 向	WNW		WNW		WNW	
平均風速 (m/s)	2.0		1.7		1.3	
降水量 (mm)						
平均土壌水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

月	7		8		9	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	43.0	82.8	44.0	83.9	43.4	83.2
標準偏差 (nGy/h)	0.9	1.5	2.5	2.6	3.7	3.6
最頻値 (nGy/h)	42.6	83.1	43.0、43.4	83.1	41.9	82.4
最大値 (nGy/h)	47.0	88.0	66.9	105.5	74.8	111.6
最小値 (nGy/h)	40.8	77.6	41.4	78.4	40.4	77.9
積算値 (μGy)	31.96	61.63	32.73	62.44	31.14	59.70
積算降水増分 (μGy)	0.01	0.02	0.49	0.47	0.81	0.77
降水増加率 (nGy/mm)	2.2	3.7	8.7	8.3	2.8	2.7
最 多 出 現 風 向	WNW		WNW		WNW	
平均風速 (m/s)	1.4		1.2		1.3	
降水量 (mm)						
平均土壌水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

(注) 積算降水増分及び降水増加率は小屋取局の降水データを使用した。

令和7年度

表－４－１－５ 飯子浜局 (2)

月	1 0		1 1		1 2	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	43.4	83.2	42.5	82.5	43.1	83.6
標準偏差 (nGy/h)	4.2	4.1	1.3	1.9	3.0	3.2
最頻値 (nGy/h)	42.1	81.7	42.3	82.1	42.2	82.8
最大値 (nGy/h)	76.9	116.1	57.4	99.2	74.4	113.9
最小値 (nGy/h)	40.4	77.6	40.1	77.9	40.5	78.2
積算値 (μGy)	31.80	60.89	30.22	58.91	31.74	61.61
積算降水増分 (μGy)	1.00	0.93	0.15	0.16	0.57	0.53
降水増加率 (nGy/mm)	4.1	3.8	2.4	2.5	9.6	9.0
最 多 出 現 風 向	NE		WNW		WNW	
平均風速 (m/s)	1.4		1.5		1.7	
降水量 (mm)						
平均土壌水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

月	1		2		3	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	42.7	83.4	42.9	83.6	42.4	82.8
標準偏差 (nGy/h)	1.2	1.7	1.8	2.0	1.8	2.1
最頻値 (nGy/h)	42.5	83.0	42.3	82.8、83.7	41.9	82.6
最大値 (nGy/h)	57.3	97.0	59.4	99.4	55.4	95.7
最小値 (nGy/h)	41.0	78.7	40.5	78.6	40.1	77.8
積算値 (μGy)	31.75	62.08	28.80	56.17	31.25	61.00
積算降水増分 (μGy)	0.16	0.16	0.29	0.24	0.37	0.36
降水増加率 (nGy/mm)	106.2	103.6	9.9	8.2	7.4	7.2
最 多 出 現 風 向	WNW		WNW		WNW	
平均風速 (m/s)	2.2		2.1		1.8	
降水量 (mm)						
平均土壌水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

令和7年度

表－4－1－6 小屋取局 (1)

月	4		5		6	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	47.9	84.8	47.5	84.1	47.2	83.4
標準偏差 (nGy/h)	1.9	2.1	2.8	3.0	1.6	1.9
最頻値 (nGy/h)	47.6	84.4	46.0	82.8	46.9	82.8
最大值 (nGy/h)	64.5	101.2	73.1	108.6	61.8	98.2
最小値 (nGy/h)	45.3	79.0	44.6	78.4	44.1	76.7
積算値 (μGy)	34.49	61.06	35.32	62.57	33.32	58.91
積算降水増分 (μGy)	0.47	0.46	0.82	0.73	0.25	0.23
降水増加率 (nGy/mm)	5.4	5.2	3.1	2.7	5.3	5.1
最 多 出 現 風 向	SE		SE		SE	
平均風速 (m/s)	1.0		0.9		0.7	
降水量 (mm)	88.0		267.5		47.0	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

月	7		8		9	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	48.6	84.6	49.0	85.1	47.0	83.1
標準偏差 (nGy/h)	0.7	1.4	2.5	2.6	3.4	3.2
最頻値 (nGy/h)	48.5	84.1	48.4	85.0	45.5	82.3
最大值 (nGy/h)	52.0	89.5	71.6	106.2	72.4	105.4
最小値 (nGy/h)	46.6	79.5	45.6	80.2	43.8	77.5
積算値 (μGy)	36.13	62.94	36.28	63.02	33.69	59.60
積算降水増分 (μGy)	0.02	0.03	0.49	0.42	0.75	0.68
降水増加率 (nGy/mm)	3.1	6.6	8.6	7.4	2.6	2.4
最 多 出 現 風 向	SE		SE		SE	
平均風速 (m/s)	0.8		0.6		0.7	
降水量 (mm)	5.0		56.5		287.0	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

令和7年度

表－４－１－６ 小屋取局 (2)

月	1 0		1 1		1 2	
項 目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	47.0	83.1	47.0	83.4	47.9	84.7
標準偏差 (nGy/h)	3.9	3.8	1.4	1.9	2.7	2.9
最頻値 (nGy/h)	45.6、45.7	82.1	47.1	83.4	47.4	84.3
最大値 (nGy/h)	78.3	111.0	59.2	96.5	73.2	109.2
最小値 (nGy/h)	43.0	77.0	44.2	78.3	45.0	79.2
積算値 (μGy)	34.94	61.78	33.82	60.06	34.94	61.86
積算降水増分 (μGy)	0.95	0.86	0.14	0.14	0.51	0.48
降水増加率 (nGy/mm)	3.9	3.5	2.3	2.3	8.7	8.1
最 多 出 現 風 向	SE		SE		SE	
平均風速 (m/s)	0.8		0.9		0.9	
降水量 (mm)	243.5		62.0		59.5	
平均土壌水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

月	1		2		3	
項 目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	47.6	84.7	47.7	84.9	47.1	84.3
標準偏差 (nGy/h)	1.2	1.7	1.5	1.8	1.6	1.9
最頻値 (nGy/h)	47.3	84.6、85.0	47.5	84.7、84.9	46.6	83.9
最大値 (nGy/h)	61.7	98.3	62.6	98.4	57.8	94.8
最小値 (nGy/h)	45.5	79.6	45.3	79.7	45.0	78.2
積算値 (μGy)	35.40	63.02	32.08	57.03	34.76	62.16
積算降水増分 (μGy)	0.16	0.15	0.24	0.20	0.33	0.31
降水増加率 (nGy/mm)	108.0	101.9	8.4	7.0	6.7	6.2
最 多 出 現 風 向	SE		SE		SE	
平均風速 (m/s)	1.2		1.1		1.0	
降水量 (mm)	1.5		29.0		49.5	
平均土壌水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

令和7年度

表－4－1－7 寄磯局 (1)

月	4		5		6	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	35.6	77.5	35.7	77.1	35.5	76.6
標準偏差 (nGy/h)	1.5	1.9	2.4	2.7	1.2	1.6
最頻値 (nGy/h)	35.1	77.1	34.8	76.4	35.4	76.1
最大值 (nGy/h)	50.2	93.0	51.0	91.4	44.7	87.0
最小値 (nGy/h)	33.6	72.9	33.4	72.4	33.2	71.8
積算値 (μGy)	25.60	55.79	26.58	57.40	25.08	54.14
積算降水増分 (μGy)	0.37	0.33	0.74	0.69	0.23	0.20
降水増加率 (nGy/mm)	6.2	5.6	3.0	2.8	9.7	8.6
最 多 出 現 風 向	SW		SW		S	
平均風速 (m/s)	2.3		2.4		2.1	
降水量 (mm)	59.5		243.5		23.5	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

月	7		8		9	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	36.0	77.0	35.9	77.0	35.6	76.3
標準偏差 (nGy/h)	0.7	1.4	2.4	2.5	3.4	3.3
最頻値 (nGy/h)	36.2	77.0	35.3	76.8	34.5	74.9、75.5
最大值 (nGy/h)	39.7	82.4	60.8	100.3	64.1	103.5
最小値 (nGy/h)	34.2	72.4	33.5	71.3	32.9	71.0
積算値 (μGy)	26.80	57.28	26.58	57.08	25.52	54.74
積算降水増分 (μGy)	0.01	0.02	0.45	0.41	0.66	0.62
降水増加率 (nGy/mm)	5.9	10.6	6.9	6.3	3.3	3.1
最 多 出 現 風 向	SW		SW		SW	
平均風速 (m/s)	2.5		1.7		2.1	
降水量 (mm)	2.0		65.5		197.5	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

令和7年度

表－４－１－７ 寄磯局 （２）

月	１０		１１		１２	
項 目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	36.2	76.7	35.5	76.3	35.7	77.1
標準偏差 (nGy/h)	3.6	3.6	1.1	1.7	2.5	2.7
最頻値 (nGy/h)	34.9	75.2	35.2	75.6	34.8	76.5
最大値 (nGy/h)	64.8	102.9	46.6	88.6	56.2	97.3
最小値 (nGy/h)	33.4	71.5	33.3	71.3	33.4	71.5
積算値 (μGy)	26.91	57.04	25.53	54.94	26.13	56.41
積算降水増分 (μGy)	0.91	0.89	0.12	0.12	0.46	0.44
降水増加率 (nGy/mm)	4.4	4.3	2.7	2.7	7.2	7.0
最 多 出 現 風 向	S		WNW		WNW	
平均風速 (m/s)	1.7		2.3		2.5	
降水量 (mm)	205.5		44.0		63.5	
平均土壌水分(%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

月	１		２		３	
項 目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	35.4	77.0	35.6	77.2	35.2	76.7
標準偏差 (nGy/h)	0.9	1.6	1.4	1.7	1.6	1.9
最頻値 (nGy/h)	35.3	76.6	35.3	77.4	34.9	76.3
最大値 (nGy/h)	45.6	88.9	49.2	90.2	45.0	87.1
最小値 (nGy/h)	33.8	72.2	33.5	72.5	33.2	71.7
積算値 (μGy)	26.33	57.26	23.89	51.85	26.12	56.90
積算降水増分 (μGy)	0.11	0.11	0.21	0.20	0.32	0.31
降水増加率 (nGy/mm)	224.1	214.1	7.0	6.5	6.5	6.4
最 多 出 現 風 向	WNW		WNW		WNW	
平均風速 (m/s)	2.9		2.5		2.0	
降水量 (mm)	0.5		30.0		49.0	
平均土壌水分(%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

令和7年度

表－4－1－8 鮫浦局 (1)

月	4		5		6	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	50.7	98.5	51.0	98.3	51.4	98.6
標準偏差 (nGy/h)	2.0	2.3	2.8	3.0	1.7	2.1
最頻値 (nGy/h)	50.0、50.1	97.9	49.7	96.9、97.6	51.0	97.9
最大值 (nGy/h)	71.6	119.4	74.7	121.8	62.7	112.0
最小値 (nGy/h)	48.2	92.3	48.0	91.5	48.4	92.6
積算値 (μGy)	36.47	70.92	37.92	73.12	36.29	69.61
積算降水増分 (μGy)	0.49	0.47	0.85	0.75	0.29	0.26
降水増加率 (nGy/mm)	5.3	5.0	3.1	2.8	7.3	6.6
最 多 出 現 風 向	W		WSW		WSW	
平均風速 (m/s)	1.5		1.2		1.0	
降水量 (mm)	93.5		271.0		39.5	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

月	7		8		9	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	53.1	100.7	53.8	101.2	52.7	99.7
標準偏差 (nGy/h)	0.9	1.8	2.6	2.8	3.9	3.8
最頻値 (nGy/h)	53.1	100.3	53.2	101.2	50.9	98.5
最大值 (nGy/h)	57.2	107.0	79.0	124.3	83.9	129.9
最小値 (nGy/h)	50.8	94.4	50.4	94.6	49.5	93.7
積算値 (μGy)	39.51	74.91	40.03	75.33	37.78	71.50
積算降水増分 (μGy)	0.01	0.02	0.52	0.44	0.81	0.73
降水増加率 (nGy/mm)	2.5	3.3	7.4	6.2	3.7	3.3
最 多 出 現 風 向	WSW		WSW		WSW	
平均風速 (m/s)	0.9		0.8		0.9	
降水量 (mm)	5.0		71.0		222.0	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

令和7年度

表－４－１－８ 鮫浦局 (2)

月	1 0		1 1		1 2	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	52.3	99.0	51.6	98.2	51.8	99.1
標準偏差 (nGy/h)	4.6	4.4	1.3	2.0	3.1	3.4
最頻値 (nGy/h)	50.7	97.4	51.5	98.4	50.3	98.7
最大値 (nGy/h)	86.9	131.4	66.6	115.1	79.8	126.7
最小値 (nGy/h)	49.2	92.7	49.1	91.4	48.7	91.7
積算値 (μ Gy)	38.93	73.63	37.12	70.73	37.83	72.43
積算降水増分 (μ Gy)	1.13	1.01	0.15	0.14	0.60	0.57
降水増加率 (nGy/mm)	4.6	4.1	2.1	2.1	10.0	9.5
最 多 出 現 風 向	WSW		W		W	
平均風速 (m/s)	1.0		1.5		1.6	
降水量 (mm)	245.0		68.0		60.0	
平均土壌水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

月	1		2		3	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	51.2	98.8	51.6	99.2	51.0	98.6
標準偏差 (nGy/h)	1.2	1.8	1.9	2.2	2.1	2.4
最頻値 (nGy/h)	50.8	98.1	51.3	98.9	50.3	97.5
最大値 (nGy/h)	63.9	112.5	70.4	116.0	67.9	115.4
最小値 (nGy/h)	49.5	93.5	48.6	93.9	48.8	92.8
積算値 (μ Gy)	38.07	73.53	34.68	66.64	37.62	72.78
積算降水増分 (μ Gy)	0.16	0.16	0.30	0.25	0.40	0.36
降水増加率 (nGy/mm)	323.3	322.2	8.8	7.4	8.1	7.2
最 多 出 現 風 向	W		W		W	
平均風速 (m/s)	2.4		1.8		1.6	
降水量 (mm)	0.5		34.5		50.0	
平均土壌水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

令和7年度

表－４－１－９ 谷川局 (1)

月	4		5		6	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	48.7	82.0	48.3	81.4	48.5	81.1
標準偏差 (nGy/h)	2.1	2.1	2.6	2.6	1.7	1.7
最頻値 (nGy/h)	47.8	81.6	47.3	80.0、80.4	47.6	80.6
最大値 (nGy/h)	68.6	101.6	66.4	97.3	59.7	91.2
最小値 (nGy/h)	46.3	77.7	45.5	77.2	45.3	76.4
積算値 (μGy)	35.06	59.07	35.96	60.52	34.27	57.35
積算降水増分 (μGy)	0.51	0.49	0.79	0.71	0.30	0.26
降水増加率 (nGy/mm)	5.5	5.2	2.9	2.6	7.6	6.7
最 多 出 現 風 向	NNW		NNW		SSE	
平均風速 (m/s)	1.6		1.5		1.1	
降水量 (mm)						
平均土壌水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

月	7		8		9	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	50.0	82.5	51.1	83.6	50.2	82.5
標準偏差 (nGy/h)	1.0	1.3	2.7	2.6	3.8	3.5
最頻値 (nGy/h)	49.7	82.7	50.1、50.4	83.0	48.7	81.0
最大値 (nGy/h)	54.2	87.4	80.3	109.8	85.4	113.5
最小値 (nGy/h)	47.5	78.2	47.9	78.9	47.0	77.9
積算値 (μGy)	37.23	61.39	37.99	62.18	36.03	59.21
積算降水増分 (μGy)	0.01	0.02	0.53	0.46	0.75	0.67
降水増加率 (nGy/mm)	2.2	3.6	7.4	6.5	3.4	3.0
最 多 出 現 風 向	SSE		SSE		S	
平均風速 (m/s)	1.4		1.1		1.0	
降水量 (mm)						
平均土壌水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

(注) 積算降水増分及び降水増加率は鮫浦局の降水データを使用した。

令和7年度

表－４－１－９ 谷川局 （２）

月	１０		１１		１２	
項 目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	50.0	82.1	49.2	81.5	49.7	82.6
標準偏差 (nGy/h)	4.1	3.8	1.4	1.6	3.2	3.1
最頻値 (nGy/h)	48.6	81.1	49.2	81.0	48.3	82.2
最大値 (nGy/h)	80.6	110.4	65.5	97.5	79.1	108.6
最小値 (nGy/h)	46.6	77.3	46.3	77.5	46.7	78.1
積算値 (μGy)	37.21	61.10	35.44	58.67	36.33	60.40
積算降水増分 (μGy)	1.06	0.93	0.15	0.13	0.60	0.55
降水増加率 (nGy/mm)	4.3	3.8	2.2	2.0	10.0	9.2
最 多 出 現 風 向	NNW		S		S	
平均風速 (m/s)	1.2		0.9		1.0	
降水量 (mm)						
平均土壌水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

月	１		２		３	
項 目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	48.9	82.3	49.5	82.7	48.7	82.0
標準偏差 (nGy/h)	1.1	1.5	1.8	1.8	2.1	2.1
最頻値 (nGy/h)	48.8	81.8	49.1	82.3	48.2	81.1
最大値 (nGy/h)	61.9	96.1	65.3	95.9	69.2	101.3
最小値 (nGy/h)	47.1	77.4	46.7	78.1	46.2	78.0
積算値 (μGy)	36.41	61.19	33.24	55.56	35.96	60.48
積算降水増分 (μGy)	0.15	0.14	0.29	0.26	0.39	0.35
降水増加率 (nGy/mm)	294.0	278.2	8.3	7.5	7.7	7.0
最 多 出 現 風 向	N		N		NNW	
平均風速 (m/s)	1.1		1.3		1.5	
降水量 (mm)						
平均土壌水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

令和7年度

表－4－1－10 荻浜局 (1)

月	4		5		6	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	54.9	89.6	54.8	89.1	54.8	88.7
標準偏差 (nGy/h)	2.0	2.1	2.5	2.7	1.7	1.8
最頻値 (nGy/h)	54.5	88.9	53.7	88.0	54.3	88.2
最大值 (nGy/h)	74.3	108.5	75.3	109.6	66.9	101.0
最小値 (nGy/h)	52.6	85.2	51.9	84.7	52.0	84.1
積算値 (μGy)	39.54	64.50	40.74	66.29	38.74	62.63
積算降水増分 (μGy)	0.50	0.47	0.78	0.73	0.30	0.27
降水増加率 (nGy/mm)	5.2	5.0	2.7	2.6	6.4	5.7
最 多 出 現 風 向	SE		NNW		NNW	
平均風速 (m/s)	1.5		1.3		1.3	
降水量 (mm)	95.0		284.5		48.5	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

月	7		8		9	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	56.2	89.7	57.1	90.6	56.3	89.5
標準偏差 (nGy/h)	0.9	1.3	2.6	2.5	3.6	3.4
最頻値 (nGy/h)	56.0	90.4	56.7	90.1	54.9	88.3
最大值 (nGy/h)	59.8	93.9	80.3	112.6	84.0	116.0
最小値 (nGy/h)	54.1	85.1	54.1	85.6	53.4	84.7
積算値 (μGy)	41.82	66.74	42.48	67.42	40.08	63.69
積算降水増分 (μGy)	0.01	0.02	0.55	0.49	0.78	0.69
降水増加率 (nGy/mm)	1.0	1.6	7.1	6.3	3.2	2.9
最 多 出 現 風 向	NNW		NNW		NNW	
平均風速 (m/s)	1.4		1.0		1.1	
降水量 (mm)	10.5		77.0		243.0	
平均土壤水分 (%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

令和7年度

表－４－１－１０ 萩浜局 （２）

月	１０		１１		１２	
項 目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	56.0	88.9	55.4	88.5	56.1	89.8
標準偏差 (nGy/h)	3.6	3.5	1.3	1.7	2.9	3.1
最頻値 (nGy/h)	54.7	87.8	55.3	88.2	54.6	89.1
最大値 (nGy/h)	82.3	112.9	70.2	103.8	77.9	111.5
最小値 (nGy/h)	52.9	84.3	52.6	84.1	53.1	85.4
積算値 (μGy)	41.63	66.15	39.92	63.71	40.95	65.57
積算降水増分 (μGy)	0.92	0.85	0.14	0.14	0.55	0.52
降水増加率 (nGy/mm)	4.3	3.9	2.3	2.4	7.8	7.4
最 多 出 現 風 向	NNW		NNW		NNW	
平均風速 (m/s)	1.1		1.5		1.5	
降水量 (mm)	216.5		59.0		70.0	
平均土壌水分(%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

月	１		２		３	
項 目	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱	NaI(Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	55.4	89.5	55.7	89.9	55.0	89.2
標準偏差 (nGy/h)	1.2	1.5	1.5	1.7	1.9	2.0
最頻値 (nGy/h)	55.1	89.5	55.4	89.7	54.7	88.7、89.0
最大値 (nGy/h)	68.8	102.2	67.5	102.0	68.5	103.1
最小値 (nGy/h)	53.7	85.4	53.1	85.7	52.8	84.7
積算値 (μGy)	41.20	66.58	37.46	60.40	40.60	65.83
積算降水増分 (μGy)	0.16	0.16	0.27	0.25	0.35	0.35
降水増加率 (nGy/mm)	156.5	161.1	7.0	6.4	6.8	6.7
最 多 出 現 風 向	SE		SE		NNW	
平均風速 (m/s)	1.8		1.7		1.5	
降水量 (mm)	1.0		39.0		52.0	
平均土壌水分(%)						
平均気温 (℃)						
最多出現大気安定度						

令和7年度