東 日 本 大 震 災 被 害 の 記 録 （ 学 校 別 個 票 ）

NO	49	学校名	折立小学校	所在地	宮城県仙台市青葉区折立3丁目19－1（折立中学校内）
津波浸水	□ 有 ☑ 無	津波深	m	学校情報	

建物

校舎 ☑ 被害あり □ 被害なし ☑ 補修復旧 □ 新築復旧

屋体 ☑ 被害あり □ 被害なし ☑ 補修復旧 □ 新築復旧

その他（ ） □ 被害あり ☑ 被害なし □ 補修復旧 □ 新築復旧

＜ 被 害 の 概 要 ＞

（共通）

- ☑ 内壁・外壁の被害（クラック，浮き，欠損等）
- ☑ 壁ボードの被害（落下・亀裂等）
- ☑ EXP．Jの被害（脱落，歪み，外れ等）
- ☑ 建具の被害（変形，破損等）
- ☑ 天井材の被害（ズレ，脱落，落下等）
- □ 照明器具の被害（脱落，落下破損等）
- ☑ 建具等のガラスの被害（破損）
- □ 建物内部・外部給排水管の被害（破損・破断等）
- □ 空調（暖房・冷房）設備の被害（落下・転倒等）
- □ 昇降口・玄関の被害（玄関タイル・階段の破損，亀裂，沈下等）
- ☑ トイレの被害（タイル破損・配管破損等）
- ☑ 建物周りの被害（犬走り・テラス等沈下，傾斜等）
- □ 給油管・ガス管の被害（破断等）
- □ 受変電設備（キュービクル）の被害

（校舎）

- ☑ 校舎床の被害（クラック，沈下，不陸等）

（屋体等）

- □ 受水槽・高架水槽の被害（転倒，亀裂，パネル落下等）
- □ 屋体アリーナの被害（床の不陸，沈下・床下束の損傷，ズレ等）
- □ 屋体天井・照明器具の被害（落下・外れ等）
- □ ブレスの被害（撓み，破損等）

・津波流失 □ 有 □ 無 流失建物 （ ）

特記事項等

工作物

渡り廊下 □ 被害あり ☑ 被害なし □ 補修復旧 □ 新築復旧

プール □ 被害あり ☑ 被害なし □ 補修復旧 □ 新築復旧

その他（ ） □ 被害あり ☑ 被害なし □ 補修復旧 □ 新築復旧

＜ 被 害 の 概 要 ＞

（渡り廊下）

- □ 沈下，傾斜
- □ コンクリートの亀裂，破損
- □ EXP．J等接続部の亀裂，破損

（プール）

- □ 平板ブロックの被害（不陸，沈下，破損等）
- □ プール本体の被害（亀裂・破損等）
- □ ろ過器の破損等
- □ 給排水配管・循環用配管の破断・破損等
- □ 周囲フェンス・付属室等の被害

（外構）

- □ 囲障・門の被害（倒壊・傾斜等）
- □ 鉄棒・遊具等の被害
- □ 自転車置き場の被害（土間亀裂，傾斜等）

・津波流失 □ 有 ☑ 無 流失工作物 （ ）

特記事項等

土地

□ 被害あり ☑ 被害なし 被害箇所 □ 校庭 □ 通学路 □ 駐車場 □ その他（ ）

＜ 被 害 の 概 要 ＞

（共通） □ ・法面・擁壁の被害（崩落，擁壁の撓み等） □ アスファルト舗装等のクラック，沈下等 □ 側溝の沈下，傾斜等

特記事項等

設備

□ 被害あり ☑ 被害なし

＜ 被 害 の 概 要 ＞

・津波流失 □ 有 ☑ 無

特記事項等

その他

・避難所としての使用 ☑ 有 □ 無 使用施設 ☑ 校舎 ☑ 屋体 □ 武道場 □ その他（ ）

使用期間 平成23年 3 月 11 日 ～ 3 月 14 日

・学校再開に伴う他の学校施設等の借用 ☑ 有 □ 無 借用先 折立中学校

・応急仮設校舎の対応 ☑ 有 □ 無 設置場所 折立中学校敷地内

使用期間 平成 23 年 11 月 1 日 ～ 平成 26 年 3 月 31 日

・災害復旧完了 平成 年 月 日

県記入欄	国庫補助申請	☑ 有 □ 無	災害査定の回数	1 回	国庫補助金額合計	千円
	特別財政援助	☑ 有 □ 無	援助率	H23年度	0.168	H24年度		H25年度		