

# 東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	67	学校名	蒲町小学校		所在地	宮城県仙台市若林区蒲町41-1					
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m		学校情報				
建物	校舎		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input checked="" type="checkbox"/> 新築復旧	屋体		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	その他 ( ) <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧				
	< 被害の概要 >										
	(共通)					(校舎)					
	<input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック, 浮き, 欠損等) <input type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等) <input type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落, 歪み, 外れ等) <input type="checkbox"/> 建具の被害(変形, 破損等) <input type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ, 脱落, 落下等) <input type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落, 落下破損等) <input type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)					<input type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等) <input type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等) <input type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損, 亀裂, 沈下等) <input checked="" type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等) <input type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下, 傾斜等) <input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等) <input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害			<input type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック, 沈下, 不陸等) <input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒, 亀裂, パネル落下等) <input type="checkbox"/> 屋体アリーナの被害(床の不陸, 沈下・床下束の損傷, ズレ等) <input checked="" type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等) <input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み, 破損等)		
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失建物 ( )							
特記事項等											
・校舎 地震により校舎西棟全体が20cm沈下し、南側に傾斜角1/250程度傾斜し進行している。											
工作物	渡り廊下		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	プール		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	その他 ( ) <input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧				
	< 被害の概要 >										
	(渡り廊下)			(プール)				(外構)			
	<input type="checkbox"/> 沈下, 傾斜 <input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂, 破損 <input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂, 破損			<input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸, 沈下, 破損等) <input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等) <input type="checkbox"/> ろ過器の破損等 <input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等 <input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害				<input type="checkbox"/> 困障・門の被害(倒壊・傾斜等) <input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害 <input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂, 傾斜等)			
・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		流失工作物 ( )							
特記事項等											
土地	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所	<input type="checkbox"/> 校庭 <input type="checkbox"/> 通学路 <input type="checkbox"/> 駐車場 <input type="checkbox"/> その他 ( )							
	< 被害の概要 >										
	(共通) <input type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落, 擁壁の撓み等) <input type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック, 沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下, 傾斜等										
特記事項等											
設備	<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし		< 被害の概要 >								
	・津波流失		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無								
	特記事項等										
その他	・避難所としての使用		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	使用施設	<input checked="" type="checkbox"/> 校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 屋体 <input type="checkbox"/> 武道場 <input type="checkbox"/> その他 ( )						
	使用期間		平成23年 3月 11日 ~ 3月 26日								
	・学校再開に伴う他の学校施設等の借用		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	借用先	蒲町中学校						
	・応急仮設校舎の対応		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	設置場所	蒲町小学校敷地内						
	使用期間		平成 23年 11月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日								
	・災害復旧完了		平成 27年 5月 31日 予定								
特記事項等											
県記入欄	国庫補助申請		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	災害査定回数	2 回		国庫補助金額合計		1,009 千円		
	特別財政援助		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	援助率	H23年度	0.168	H24年度		H25年度		