

< 南部山浄水場 浄水池の毎日試験結果（月ごと） >

◆令和元年度

	基準値		H31年4月	R1年5月	R1年6月	R1年7月	R1年8月	R1年9月	R1年10月	R1年11月	R1年12月	R2年1月	R2年2月	R2年3月
		(実施回数)	(30)	(31)	(30)	(31)	(31)	(30)	(31)	(30)	(31)	(31)	(29)	(31)
気温 (°C)	—	最大値	19.1	26.1	25.1	31.3	32.1	28.5	24.8	20.1	13.8	11.1	12.1	13.1
		最小値	3.8	13.1	15.9	16.9	23.1	18.0	14.0	4.5	4.0	2.0	0.0	4.0
		平均値	11.4	18.6	20.2	22.3	26.8	23.1	18.3	12.0	7.5	4.8	5.8	8.1
水温 (°C)	—	最大値	9.5	11.1	13.8	16.2	16.5	18.1	19.4	15.1	11.3	7.5	5.7	6.7
		最小値	6.1	9.0	10.4	12.8	15.2	17.0	15.2	11.6	7.5	5.2	4.8	5.0
		平均値	7.5	10.1	11.5	14.2	16.0	17.5	17.1	13.5	9.3	6.1	5.1	5.9
pH値	5.8~8.6	最大値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2
		最小値	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0
		平均値	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
色度 (度)	5以下	最大値	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		最小値	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
		平均値	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度 (度)	2以下	最大値	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		最小値	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
		平均値	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素 (mg/l)	0.1以上	最大値	0.54	0.55	0.50	0.54	0.59	0.60	0.61	0.60	0.58	0.55	0.49	0.46
		最小値	0.45	0.45	0.40	0.42	0.47	0.50	0.54	0.56	0.50	0.47	0.42	0.42
		平均値	0.50	0.50	0.46	0.48	0.52	0.57	0.58	0.58	0.54	0.50	0.46	0.44