

東日本大震災復興情報コーナー整備業務の企画提案に係る質問・回答

No.	質問	回答
1	図面はあるか？電源の引き方は？	平面図等の図面は、県HPに掲載しましたので御確認ください。 URL⇒ https://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/informationcorner.html また、電気容量について、200V-10Aの回路2つを使用できます。ただし、別の回路を使用できる可能性もございます。
2	タッチパネル式パソコンのコンテンツはどのようなものか？	・県HPへのリンク ・沿岸15市町HPへのリンク ・宮城県図書館「東日本大震災アーカイブ宮城」 ・電子書籍（県発行：みやぎ・復興の歩み、NOW IS、宮城県土木部復興だより等） ほか
3	大型テレビで上映されている動画の内容は？	復興の取組紹介（県の震災復興計画「復旧期編」「再生期前半編」のうち、「再生期前半編」）を上映しています。 ※現在は新型コロナウイルス感染症の影響により、上映休止中。
4	現在使用されているパソコン及びタブレットの仕様は？	パソコン及びタブレット端末の仕様については、以下のとおりです。 【パソコン】 ・HORIZON2e Two-in-One Tabletop PC (lenovo製) ・Windows8.1 ・21.5型マルチタッチパネル ・本体一体型 ・ハードディスクドライブ1TB 【タブレット】 ・「YOGA Tablet 2-10」(lenovo製) ・Android 4.4 ・10.1型ワイドIPSパネル(1920×1200) ・マルチタッチパネル
5	照明の利用方法に制限はあるか？	特にございません。
6	無線LANは使用可能か？	県政広報展示室内は電波が弱く動作が大変不安定なため、原則有線としますが、ルーターを設置すれば無線LANも使用可能です。
7	見積は搬入・搬出・養生を含めた金額とするのか？	お見込みのとおりです。

8	予算の範囲内で、仕様書外の提案をした場合、加点になるのか？	今回の業務では、仕様書に記載のある、「東日本大震災復興情報コーナー」及び移設先の「県民栄誉賞パネル展示コーナー」のみ作業対象とします。その中であれば御自由に御提案いただけます。
9	18階情報コーナーまでの搬入出ルートは？その際、どの程度の養生が必要か。	行政庁舎地下1階の荷捌場(高さ2.3mまで)か1階北側のサービスヤード(高さ2.1mまで)で荷物を降ろしていただき、東側の業務用EVで18階に移動してください。その際、床や壁、EV内を傷つけないよう、養生をお願いいたします。
10	施工作業の可能時間は何時から何時まで？また、土日祝も作業も可能か？工期中の来庁者の入場制限するのか。	企画展を開催しているため、来庁者の入場制限はせず、原則、県政広報展示室の閉室後16時以降に作業をお願いいたします。また、必要に応じて土・日・祝も作業可能です。
11	既存壁に造作物を固定する際、何か決まったレギュレーションはあるか。(釘打ちやテープ貼り可/壁の穴あけ可)。また、対荷重など制限はあるか。	特にございません。 対荷重は、軽量鉄骨に耐えられる範囲とします。
12	造作物で使用する資材に、制限はあるか。	特にございません。
13	消防法など、注意しなければならないものはあるか。(例：不燃性の素材を使用するなど。)	布素材の材料を使用する場合は必ず不燃性の素材を、それ以外の場合もできる限り不燃性の素材を使用するようお願いいたします。
14	既存設備とは、どこまで指しているのか。使用できる附帯設備は？	既存設備は、大型テレビ、タッチパネル式パソコン、タブレット端末2台、図書配架棚、パンフレット配架棚、ショーケースです。全て使用可能ですが、パソコン及びタブレット端末はソフトの更新等が必要と思われるので、支障がある場合は新たに導入してください。
15	現時点での、不要品と想定されているものは何か。	パソコン及びタブレット端末(ソフトの更新が必要と思われるため)、タブレット端末を設置している台を想定しております。
16	床養生など作業上の注意点や必須事項はあるか。	作業する際は、展示室内の床養生をお願いいたします。また、来庁者に不快感を与えないような仮囲いを用いて下さい。
17	記録紙、映像、画像など県より提供いただけるデータ形式はなにか。また、現状何を想定しているか。	データ形式は、記録紙:PDF 映像:MP4形式 画像:JPG となります。また、上記2に記載している電子書籍、3に記載している動画、現在展示している写真の他、必要に応じて提供する予定です。
18	質問回答15日とあるが、内容によっては予定よりも早く開示いただくことは可能か。	申し訳ございませんが、質問回答は15日とさせていただきます。
19	タブレットシステムの推奨動作環境および対応OSをご教示下さい。	庁内ネットワークを使用する場合は、現在のWindows10のバージョンは20H2となっております。

20	現在のPC型番、新規入替導入するにあたり想定しているスペックなどご教示下さい。	現在のPC型番は、HORIZON2e Two-in-One Tabletop PC (lenovo製) / Windows8.1です。新規入替導入する場合、こちらからの指定はございませんので、スペック等も含め御提案ください。
----	---	--