










配線凡例				
記 号	設 備	配 線	保護管	埋設深さ
a	[警報]	空配管  (PF22)		—
	[火報]	EM-HP1. 2-7P	天井内ころがし	
	[放送]	EM-HP1. 2-10P	天井内ころがし	
	[誘導支援]	EM-AE1. 2-4C	天井内ころがし	
	[電話]	EM-CCPO. 5-10P	[PF22]	
	[予備]	空配管  (PF22)		
b	[警報]	空配管  (PF22)	[E63×2]	—
	[火報]	EM-HP1. 2-7P		
	[放送]	EM-HP1. 2-10P		
	[誘導支援]	EM-AE1. 2-4C		
	[電話]	EM-CCPO. 5-10P		
	[LAN]	EM-FT4S-SM15-04-WB-MTE-FR		
	[予備]	空配管  (PF22)		
c	[警報]	空配管  (G28)		—
	[火報]	EM-HP1. 2-7P	[G28]	
	[放送]	EM-HP1. 2-10P	[G28]	
	[誘導支援]	EM-AE1. 2-4C		
	[電話]	EM-CCPO. 5-10P	[G28]	
	[LAN]	EM-FT4S-SM15-04-WB-MTE-FR	[G28]	
	[予備]	空配管  (G28)		
d	[警報]	空配管  (FEP30)		GL-800
	[火報]	EM-HP1. 2-7P	[FEP30]	
	[放送]	EM-HP1. 2-10P	[FEP30]	
	[誘導支援]	EM-AE1. 2-4C		
	[電話]	EM-CCPO. 5-10P	[FEP30]	
	[LAN]	EM-FT4S-SM15-04-WB-MTE-FR	[FEP30]	
	[予備]	空配管  (FEP30)		
e	[警報]	空配管  (PF22)		—
	[火報]	EM-HP1. 2- 7P	[PF22]	
	[放送]	EM-HP1. 2-10P	[PF22]	
	[誘導支援]	EM-AE1. 2- 4C	[PF22]	
	[電話]	EM-CCPO. 5-10P	[PF22]	
	[LAN]	EM-FT4S-SM15-04-WB-MTE-FR	[PF22]	
	[予備]	空配管  (FEP30)	[FEP30]	
f	[警報]	空配管  (FEP30)	[FEP30]	GL-800
	[火報]	EM-HP1. 2-7P+EM-HP1. 2-4P	[FEP30]	
g	[放送]	EM-HP1. 2-3C	[FEP30]	GL-600

凡例	記 号	名 称	摘 要
	□□□ 3L	呼出表示盤	3窓
	 警報盤	既設	
	 アンプ	既設	
	 受信機	既設	
	☒ S42W	フルボックス	400x400x200 WP-SUS
	☒ S215W	フルボックス	200x200x150 WP-SUS
	 ハンドホールH2-9	強電と共用、セパレータ付	
	———	天井内ころがし配線	
	———	地中埋設配管配線	

① 部室棟改築

- ① 部屋壁改築
 - ・ 渡り廊下新設（電気工事）（E-23）
 - ・ 電源引込（電気工事）（E-28）
 - ・ 部屋壁への仮設（電気工事）（E-30）
 - ・ 弱電引込（電気工事）（E-29）
 - ・ 弱電仮設（電気工事）（E-30）
- ② 部屋、プール、渡り廊下の解体工事
 - ・ 部屋、プール、渡り廊下の電源撤去（建築工事）
 - ・ 渡り廊下から事務室までの弱電撤去（建築工事）
- ③ 屋内運動場・事務廊下の改築
 - ・ 渡り廊下新設（電気工事）（E-23）
 - ・ 屋内運動場電源引込（電気工事）（E-28）
 - ・ 部屋壁への仮設撤去（電気工事）（E-30）
 - ・ 弱電本設（電気工事）（E-29）
- ④ 屋内運動場解体工事
 - ・ 屋内運動場電源撤去（建築工事）
 - ・ 糸刺道場への既設電源撤去（建築工事）
 - ・ 屋内運動場の弱電撤去（建築工事）