

県有建築物保全点検調査結果(令和6年2月現在)

判例  
 ○:問題無し △:要修繕  
 箇所有だが緊急性無し

測定局舎名と所在地	測定項目と測定器型	建築日	経過年	建面積m <sup>3</sup>	構造	基礎	屋根	外壁	R5年度状況	対応方針(案)
1	利府 利府町中央2-4 利府駅前2号公園内	R4.1.14	2	11	パネル造	コンクリート	パネル造	パネル造	○	R14点検
2	塩釜 塩釜市旭町1-1 塩釜市役所屋上	S46.3.31	52	12	コンクリートブロック	コンクリート	鉄筋コンクリート	防水モルタル	○	R11点検
3	岩沼 岩沼市中央3-1-18 仙台保健福祉事務所岩沼支所屋上	S48.6.29	50	13.04	木造プレハブ	コンクリート	パネル	ラスモルタル刷毛引	△	局舎建て替え検討(R8~)
4	柴田 柴田町船岡中央2-3-45 柴田町保健センター4階	S48.4.1	50		柴田町保健センター4階(間借り)				-	間借り先の修繕計画等に合わせ て対応
5	白石 白石市南町1-2-79 白石中学校敷地内	S50.12.13	48	12.13	コンクリートブロック	鉄筋コンクリート	モルタル防水	モルタル刷毛引アクリルリ ン吹付	△	R10修繕
6	丸森 丸森町大内字南平193-6 大内山村広場内	H4.11.26	31	15.6	鉄筋コンクリート	布基礎	アスファルト防水	コンクリート打放し補修 セメント系複層仕上塗装	△	R9修繕
7	山元 山元町高瀬字合戦原100-1 体育文化センター敷地内	R4.12.8	1	11	アルミ造	コンクリート	断熱材充填鋼板製パ ネル	断熱材充填鋼板製パネル	○	なし
8	石巻西 石巻市門脇一番谷地51-10 青葉中学校敷地内	R1.12.23	4	15	パネル造	コンクリート	カラーガルバリウム鋼 板製パネル	断熱材充填鋼板製パネル	○	R11点検
9	矢本2 東松島市矢本町字町浦154 下町地区学習等供用施設敷地内	S49.3.22	49	12	コンクリートブロック	布基礎	モルタル防水	色モルタル吹付	△	R7修繕
10	松島 松島町磯崎字光陽台40 松島高等学校敷地外南	S49.11.17	49	12	コンクリートブロック	鉄筋コンクリート	モルタル防水	モルタル刷毛引アクリルリ ン吹付	△	R9修繕
11	大和 大和町吉岡字町裏32 吉岡小学校敷地内	H12.11.7	23	12.79	パネル造	コンクリート	パネル造	パネル造	△	R13修繕
12	気仙沼 気仙沼市笹ヶ陣3-1 気仙沼小学校屋上	S51.2.17	48	11.2	鉄骨	鉄筋コンクリート	ALS版シート(軽量気 泡コンクリート)		△	R6修繕
13	迫 登米市迫町佐沼字北散田147 佐沼高等学校第2グラウンド内	H7.3.5	28	16.56	木造	鉄筋コンクリート	不燃シングル	ALC版 軽量気泡コンクリ ート	△	R7点検
14	築館 栗原市築館藤木5-1 栗原合同庁舎敷地内	H8.1.30	28	13.86	鉄筋コンクリート	鉄筋コンクリート	フッ素樹脂塗鋼板	コンクリート打放し 透明型コンクリート打放保 護	△	R8点検

測定局舎名と 所在地	測定項目と 測定器型	建築日	経過年	建面積m <sup>3</sup>	構造	基礎	屋根	外壁	R5年度状況	対応方針(案)
15	古川 2 大崎市古川旭4-1-1 大崎合同庁舎付属棟F棟2階	H9.4.1	26		大崎合同庁舎付属棟F棟2階(間借り)				—	間借り先の修繕計画等に合わせ て対応
16	塩釜 自排 塩釜市港町2-9 中の島中央公園敷地内西	R3.12.17	2	9	パネル造	コンクリート	パネル造	パネル造	○	R14点検
17	名取 自排 名取市増田5-18-30 増田交番敷地内	H30.3.29	5	7.9	パネル造	コンクリート	パネル造	パネル造	○	R10点検
18	古川 自排 大崎市古川李塚3-1 古川東部 コミュニティセンター敷地内	H4.1.3	32	9.84	木造	布基礎	ルーフデッキ	石綿セメントケイ酸カルシウム 板 アクリル樹脂エナメル塗	△	R10修繕