

仙台地方ダム総合事務所から 県工事受注者の皆さまへお願い

県では、事故防止を図るために「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」及び「令和7年度工事事務所事故防止対策事業計画」を策定しております。令和7年度県工事事務所事故防止対策事業計画では、工事事務所の発生傾向を踏まえ、事務所ごとに安全管理目標及び具体的な取組を定めて、重点的に実施していくこととしております。

このことから、仙台地方ダム総合事務所では、下記のとおり安全管理目標を設定し、目標達成のための具体的な取組を掲げ、事故防止に取り組んでいくこととします。皆様のご協力をお願いいたします。

安全管理目標

**「墜落、転落」「転倒」「切れ、こすれ」に分類される災害の防止
～危険防止のための設備、人員の適切な配置と管理の徹底～**

労働災害について

- ・事故件数（軽微な事故を含む）「0件」を目標とします。

公衆災害について

- ・「0件」を目標とします。

具体的な取組

- 危険防止設備の適切な設置（立入禁止標識、安全通路確保、開口部防護等）
- 現場状況に応じた人員配置（作業者と合図者の役割分担、経験に応じた教育等）
- 安全衛生管理の徹底（KY実施、作業手順書の作成・実施、安全巡視状況、緊急連絡体制等）
- 監督職員又は主任監督員による現場点検を1現場複数回実施する。

令和6年の事件事例

発生日時：令和7年1月8日（水）10：35頃

事故の型：転倒

被災状況：左足捻挫（全治3週間程度）

事故状況：照明設備を片手に持ち、昇降階段を歩行していたところ、足場板が緩んでいた箇所でバランスを崩し、着地した際に左足を負傷したものの。

事故原因：通路足場の固定不足

各種紹介

- 「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」（宮城県事業管理課 HP）
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/dai6jisuisinnkeikaku.html>」
- 「令和7年度県工事事務所事故防止対策事業計画」（宮城県事業管理課 HP）
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/reiwa7nenjikoboushitaisaku.html>」
- 「職場のあんぜんサイト」（厚生労働省 HP）
URL：「<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/#>」
- 「エイジフレンドリーガイドライン」（厚生労働省 HP）
URL：「https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html」

QRコード

