

大崎地方ダム総合事務所から 県工事受注者の皆さまへお願い

県では、事故防止を図るために「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」及び「令和8年度工事事務所事故防止対策実施計画」を策定しております。令和8年度県工事事務所事故防止対策実施計画では、工事事務所の発生傾向を踏まえ、事務所ごとに安全管理目標及び具体的な取組を定めて、重点的に実施していくこととしております。

このことから、大崎地方ダム総合事務所では、下記のとおり安全管理目標を設定し、目標達成のための具体的な取組を掲げ、事故防止に取り組んでいくこととします。皆様のご協力をお願いいたします。

安全管理目標

「墜落・転落」に分類される災害の防止

労働災害について

- ・死亡事故、重大事故「0件」を目標とします。

公衆災害について

- ・事故件数「0件」を目標とします。

具体的な取組

- 監督職員及び主任監督員による現場点検を月1回必ず行う。
- 「高所法面作業」や「足場設置」を伴う工事が多いことから、危険の見える化や4S（整理・整頓・清掃・清潔）の徹底、安全帯の着用状況などを現場で指導する。
- 現場の状況に応じた人員の配置（見張り員の配置、作業者と合図者の明確化）
- 「慣れ」や「慢心」が原因となる事故が多いことから、定期的に発注者自ら現場に向かい注意喚起を行う。

近年の事故事例

発生日時：令和7年4月18日（金）11：30頃

事故の型：飛来・落下

被災状況：打撲・創傷（軽傷：休業0日）

事故状況：法面工事において、掘削後の土砂搬出用シュートを補修作業中、被災者がシュート内部に入って補修を行っていたところ、シュート上段から中段にかけて引っかかっていたと思われる約20cmの大きさの石が落下し、被災者に直撃したものの。

事故原因：シュート内など目視確認ができない場所での安全対策の検討不足など。

各種紹介

- 「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」（宮城県事業管理課 HP）
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/dai6jisuisinnkeikaku.html>」
- 「令和8年度県工事事務所事故防止対策実施計画」（宮城県事業管理課 HP）
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/reiwa8nenjikoboushitaishaku.html>」
- 「職場のあんぜんサイト」（厚生労働省 HP）
URL：「<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/#>」
- 「エイジフレンドリーガイドライン」（厚生労働省 HP）
URL：「https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html」

QRコード

