

# 大河原地方振興事務所から 県工事受注者の皆さまへお願い

県では、事故防止を図るために「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」及び「令和8年度工事事務所事故防止対策実施計画」を策定しております。令和8年度県工事事務所事故防止対策実施計画では、工事事務所の発生傾向を踏まえ、事務所ごとに安全管理目標及び具体的な取組を定めて、重点的に実施していくこととしております。

このことから、大河原地方振興事務所では、下記のとおり安全管理目標を設定し、目標達成のための具体的な取組を掲げ、事故防止に取り組んでいくこととします。皆様のご協力をお願いいたします。

## 安全管理目標

### 労働災害について

- ・ 事故件数（軽微な事故を含む）、「0件」を目標とします。

### 公衆災害について

- ・ 事故件数、「0件」を目標とします。

## 具体的な取組

- 監督職員及び主任監督員による現場点検を稼働中の工事において月1回必ず行う。
- 「転倒」事故が多いことから、危険の見える化や4S（整理・整頓・清掃・清潔）の徹底、防滑靴の着用など安全パトロール等を通じて指導する。
- 重機等を移動する場合、架空線接触事故が生じないよう、架空線の有無について事前確認を徹底する。
- 「慣れ」や「慢心」が原因となる事故が多いことから、定期的に発注者自ら現場に向かい注意喚起を行う。

## 令和7年の事故事例

発生日時：令和7年12月10日（水）

事故の型：物損

被災状況：架空線切断による通信不通

事故状況：バックホウの作業場所移動中に、オペレーター

が上部架空線の離隔を確認せず、アームが接触し、通信ケーブルを切断させたもの。

事故原因：漫然作業による事故発生、注意喚起ゲートや看板の未設置、重機移動時の未誘導。



## 各種紹介

- 「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」（宮城県事業管理課 HP）  
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/dai6jisuisinnkeikaku.html>」
- 「令和8年度県工事事務所事故防止対策実施計画」（宮城県事業管理課 HP）  
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/reiwa8nenjikoboushitaishaku.html>」
- 「職場のあんぜんサイト」（厚生労働省 HP）  
URL：「<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/#>」
- 「エイジフレンドリーガイドライン」（厚生労働省 HP）  
URL：「[https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_10178.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html)」

QRコード

