

学校敷地内におけるブロック塀等の安全点検等状況調査 結果について

平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀倒壊事故を受け、県立学校及び市町村教育委員会（仙台市を除く。）に対して通知した安全点検等状況調査の結果がまとまりましたので、御報告いたします。

1 調査目的

大阪府北部の地震によるブロック塀倒壊事故を受け、児童生徒等が安心して学校生活をおくれるよう、公立学校敷地内にある組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀（以下「ブロック塀等」という。）の安全点検等を実施したものの。

2 調査対象

- (1) 県立学校 88校（高等学校69校，特別支援学校19校）
 (2) 市町村立学校 466校（小学校255校，中学校134校，義務教育学校1校，高等学校1校，幼稚園75校）

3 調査期間

平成30年6月21日（木）から6月29日（金）まで

4 調査方法

学校職員等による目視及び測定

5 調査結果（平成30年7月5日現在）※詳細は別紙のとおり

- (1) 県立学校
 ・学校敷地内にブロック塀等がある学校 19校
 ・うち現行の建築基準法施行令に適合しないブロック塀等がある学校 6校
- (2) 市町村立学校
 ・学校敷地内にブロック塀等がある学校 41校
 ・うち現行の建築基準法施行令に適合しないブロック塀等がある学校 20校

6 今後の対応

今回の緊急安全点検の結果を踏まえ、学校敷地内のブロック塀等について、県立学校は原則として全て撤去する。また、市町村立学校は市町村教育委員会に対し、建築部局と連携して適切に対応するよう改めて要請する。

今後さらに専門的な調査を行う予定である。

※参考（建築基準法施行令 抜粋）

（組積造のへい）

第61条 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。

- 1 高さは、1.2メートル以下とすること。
- 2 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とすること。
- 3 及び4（略）

（塀）

第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号に定めるところによらなければならない。（略）

- 1 高さは、2.2メートル以下とすること。
- 2 壁の厚さは、15センチメートル（高さ2メートル以下の塀にあっては、10センチメートル）以上とすること。
- 3（略）
- 4 壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
- 5 長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
- 6 及び7（略）

(別紙)

学校敷地内におけるブロック塀等の安全点検等状況調査結果

1 点検対象校

	小学校	中学校	義務教 育学校	高等 学校	特別支 援学校	幼稚園	合 計
県 立				6 9	1 9		8 8
市町村立	2 5 5	1 3 4	1	1		7 5	4 6 6
合 計	2 5 5	1 3 4	1	7 0	1 9	7 5	5 5 4

2 学校敷地内にブロック塀等がある学校

	小学校	中学校	義務教 育学校	高等 学校	特別支 援学校	幼稚園	合 計
県 立				1 5	4		1 9
市町村立	2 9	1 0		1		1	4 1
合 計	2 9	1 0	0	1 6	4	1	6 0

3 2のうち、現行の建築基準法施行令に適合しないブロック塀等がある学校

	小学校	中学校	義務教 育学校	高等 学校	特別支 援学校	幼稚園	合 計
県 立				6			6
市町村立	1 2	6		1		1	2 0
合 計	1 2	6	0	7	0	1	2 6

4 2のうち、著しいひび割れ、破損又は傾斜が生じているブロック塀等がある学校

	小学校	中学校	義務教 育学校	高等 学校	特別支 援学校	幼稚園	合 計
県 立				8	1		9
市町村立	6	2					8
合 計	6	2	0	8	1	0	1 7

5 県立学校，市町村立学校（仙台市を除く。）の内訳

【県立学校】

(1) 学校敷地内にブロック塀等がある学校

・高等学校 15校 ・特別支援学校 4校

古川高等学校	視覚支援学校
岩出山高等学校	聴覚支援学校
佐沼高等学校	光明支援学校
松山高等学校	船岡支援学校
気仙沼高等学校	
古川黎明高等学校	
宮城第一高等学校	
白石高等学校	
柴田農林高等学校	
加美農業高等学校	
小牛田農林高等学校	
登米総合産業高等学校	
工業高等学校	
石巻工業高等学校	
古川工業高等学校	

(2) (1)のうち，現行の建築基準法施行令に適合しないブロック塀等がある学校

・高等学校 6校 ・特別支援学校 該当無し

古川黎明高等学校
白石高等学校
柴田農林高等学校
加美農業高等学校
登米総合産業高等学校
石巻工業高等学校

(3) (1)のうち，著しいひび割れ，破損又は傾斜が生じているブロック塀等がある学校

・高等学校 8校 ・特別支援学校 1校

古川高等学校	視覚支援学校
岩出山高等学校	
佐沼高等学校	
古川黎明高等学校	
白石高等学校	
柴田農林高等学校	
加美農業高等学校	
小牛田農林高等学校	

【市町村立学校（仙台市を除く。）】

(1) 学校敷地内にブロック塀等がある学校

23市町村41校

市町村	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	合計
石巻市	3		1		4
塩竈市	2	1			3
気仙沼市	1				1
名取市		1			1
角田市		1			1
多賀城市	2				2
登米市	2			1	3
栗原市		1			1
東松島市	1				1
大崎市	3	3			6
蔵王町	1				1
大河原町	1				1
柴田町	1				1
丸森町	2				2
亘理町	1				1
松島町	1				1
七ヶ浜町	1				1
利府町	1				1
大和町	2	1			3
大衡村	1				1
涌谷町	2				2
美里町		2			2
南三陸町	1				1
計：23市町村	29	10	1	1	41

(2) (1)のうち、現行の建築基準法施行令に適合しないブロック塀等がある学校

11市町20校

市町村	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	合計
石巻市	2		1		3
塩竈市	1	1			2
名取市		1			1
角田市		1			1
登米市	2			1	3
大崎市	2	1			3
丸森町	2				2
亘理町	1				1
松島町	1				1
七ヶ浜町	1				1
美里町		2			2
計：11市町村	12	6	1	1	20

(3) (1)のうち、著しいひび割れ、破損又は傾斜が生じているブロック等がある学校

6市町8校

市町村	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	合計
石巻市	2				2
塩竈市	1	1			2
角田市		1			1
蔵王町	1				1
亘理町	1				1
南三陸町	1				1
計：6市町村	6	2	0	0	8