

竹の内地区産業廃棄物最終処分場の発生ガス等調査及び下流地下水・放流水調査の結果（令和元年6月）

調査年月日：令和元年6月3日（1,006hpa）

地点名		浸透水観測井戸																	
調査項目		7-2	7-4	H16-10	H16-11	No.3	No.3a	No.3b	No.5	No.5a	No.5b	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	H26-3a	H26-3b	
水位	(m)	-2.85	-2.85	-2.84	-3.79	-	-	-1.90	-	-	-3.45	-3.47	-2.50	-18.18	-2.88	-3.13	-1.55	-1.63	
孔内温度(管頭下1m)	(°C)	25.8	21.9	20.8	26.1	21.8	22.1	21.4	22.1	24.6	25.0	19.4	19.5	18.6	20.7	17.1	21.5	20.0	
気温	(°C)	27.1	27.4	26.4	26.8	27.3	26.8	27.9	25.8	26.6	25.8	29.1	27.3	29.2	27.9	28.9	28.9	28.9	
水質	水温	(°C)	18.7	20.1	21.9	20.7	-	-	19.5	-	-	22.6	21.5	17.7	19.7	21.7	22.2	15.7	15.4
	透視度	(cm)	50以上	50以上	50以上	50以上	-	-	50以上	-	-	50以上	50以上	50以上	50以上	36	50以上	30	27
	pH		6.9	7.2	7.6	7.3	-	-	7.6	-	-	7.1	7.3	7.4	7.5	7.2	7.6	7.1	6.9
	硫酸イオン	(mg/l)	0.1未満	24	0.4	0.3	-	-	0.1未満	-	-	1.7	0.1未満	1.5	2.6	0.5	1.1	40	0.1未満
	塩化物イオン	(mg/l)	7	62	83	69	-	-	78	-	-	30	64	29	42	650	70	28	35
	電気伝導率	(mS/m)	130	120	110	240	-	-	120	-	-	170	160	110	49	550	110	110	130
	酸化還元電位	(mV)	110	80	57	81	-	-	68	-	-	68	60	78	72	87	46	120	140
発生ガス	硫化水素	(ppm)	0.2未満	1.7	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	42	3.2	0.2未満	0.2未満
	二酸化炭素	(%)	1.2	5.0	0.25未満	11	0.25未満	2.0	3.9	11	4.1	1.0	2.3	2.1	0.25未満	5.1	0.9	0.25未満	0.3
	酸素	(%)	18	6	18	6未満	6未満	17	12	6未満	12	18	11	11	6未満	7	16	20	19
	メタン	(%)	2	43	7	14	53	0	11	0	0	0	34	38	33	72	9	2	1
	発生ガス量	(L/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.54	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.30	0.65	0.01未満	0.01未満	0.01未満

地点名		下流地下水観測井戸								放流水	
調査項目		Loc.1	Loc.1a	Loc.1b	H16-1b	H16-15	H26-1a	H26-1b	H26-2		
水位	(m)	-1.01	-0.95	-0.65	-0.24	-0.90	-0.92	-1.43	-0.82	-	
水質	水温	(°C)	15.8	17.6	17.9	19.1	16.7	16.5	16.1	15.7	23.3
	透視度	(cm)	50以上	50以上	26	50以上	28	50以上	50以上	34	50以上
	pH		7.3	7.2	7.0	6.7	7.1	7.4	7.4	6.7	8.0
	硫酸イオン	(mg/l)	33	0.3	0.2	19	37	18	32	4.3	4.6
	塩化物イオン	(mg/l)	180	150	110	20	35	19	170	34	91
	電気伝導率	(mS/m)	91	88	67	32	49	54	63	120	130
酸化還元電位	(mV)	180	110	120	150	150	110	120	130	210	

※ 表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。

※ 地点名7-2, 7-4, H16-10, H16-11, No.3a, No.3b, No.5a, No.5bでは、発生したガスを活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度はいずれも0.2ppm未満でした。
なお、掲載している発生ガスの数値は、処理を行う前のデータです。

※ 処分場地下水及び放流水の水質の変動状況を把握するため、処分場下流側の地下水と放流水を毎月測定しています。（Loc.1a, Loc.1bは平成23年度から測定を開始しています。）

