

宮城県美術館施設整備事業におけるリニューアル基本方針策定に係る調査業務委託に係る
企画提案募集に関する質問回答（平成29年6月19日現地説明時）

平成29年6月23日

平成29年6月26日修正

No.	質問事項等	回 答
1	本館収蔵庫2のラックに保管しているのは洋画か。	洋画と一部の大型の版画を保管しています。また、日本画の軸装作品は棚に、屏風は縦型の棚に保管しています。
2	収蔵庫2と収蔵庫1の収蔵物を区別しているのか。	収蔵庫2は洋画・日本画・大型の版画・写真を、収蔵庫1は立体・版画・絵本原画・工芸を収蔵しています。
3	本館収蔵庫内の写真室について	現在は収蔵庫として使用しています。
4	1階常設展示室1の照明はどのようになっているか。	蛍光灯と照明スポットとを併用しています。
5	1階常設展示室2の照明スポットはLEDとハロゲンを併用しているのか。	照明スポットはハロゲンとLEDが両方ある形としています。
6	1階常設展示室2の壁の色が変わっている部分については、階毎に変えているのか。	当該部分については、3年前に一度、所蔵品の展示スペースを一つのまとまりとして表すために色を変えました。
7	1階常設展示室2に、壁面と床の間に隙間があるがこの用途は？	空調の吸込口です。
8	2階企画展示室の天井ルーバーは震災の際問題なかったか。	ルーバーの脱落はありませんでした。
9	2階企画展示室の室内の展示壁面は可動式か。自立パネルか。	可動式で、自立させて使うボックス型移動壁です。催し物によって手押しで動かします。
10	2階企画展示室の室内の展示壁面は震災の際倒れるなど被害はあったか。	倒れるなどの被害はありませんでした。
11	屋上でカラスの被害などはないか。	屋上のコーキング部分をカラスが啄む ^{ついで} ということはありませんでした。
12	2階展示室付近の北側の窓から西日は入るか。	夏場の一時期は差し込みます。
13	映像室の使用状況について	現在授乳室や救護室として使っています。
14	映像室は託児室としても使用しているのか？	託児専門のスタッフの配置はしておらず、託児施設としては使用していません。
15	佐藤忠良記念館展示室9の消火設備はどのようになっているか。	ハロンの消火設備となっています。紙の作品や絵画を展示することを考えたためです。

No.	質問事項等	回 答
16	佐藤忠良記念館展示室 9 の調光は何%になっているか。	水彩の作品を展示することが多く、水彩の作品は 50 ルクス程度までと制限をかけているので、現在はそれに見合った調光にしております。
17	県民ギャラリーに車椅子の方が来る場合のルートは？	佐藤忠良記念館入口付近のエレベーターを利用して、地下に降りていただき、アリスの庭経由で来場していただきます。
18	創作室には講師等が付くのか。	開館時間は、職員が常駐しています。
19	創作室は、いつでも誰でも使用可能になっているのか。それとも講習会等に利用が限定されるのか。	開館時間は、利用者が自由に使える形になっており、また、実技ワークショップ等も開催しています。
20	駐車場は業者も利用可能なのか。	可能です。
21	第二駐車場付近のテニスコートは県の敷地か。	現在はテニスコート二面を付近の高等学校に貸与していますが、美術館が所管する土地です。
22	テニスコートを使われる方はトイレをどのように使うのか。	外のトイレをお貸ししていますが、冬季はトイレを閉鎖しています。