

多賀城分庁舎		昭和58年	昭和59年	昭和60年	昭和61年	昭和62年	昭和63年	平成1年	平成2年	平成3年	平成4年	平成5年	平成6年	平成7年	平成8年	平成9年	平成10年	平成11年	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	
大分類 中分類		経過1年	経過2年	経過3年	経過4年	経過5年	経過6年	経過7年	経過8年	経過9年	経過10年	経過11年	経過12年	経過13年	経過14年	経過15年	経過16年	経過17年	経過18年	経過19年	経過20年	経過21年	経過22年	経過23年	経過24年		
庁舎完成 昭和58年5月 ●千円 総工事費 住所 多賀城市鶴ヶ谷1-4-1 敷地 6,468.70㎡ 延床面積 1,846.52㎡ RC造一部S造 地上3階 ※上段実績 下段計画	電気																										
	受変電設備																										
	(参考) 耐用30年 自家発電 設備																										
	(参考) 耐用30年 電灯設備																										
	(参考) 耐用30年 消防設備 (非常放送)																										
	(参考) 耐用15年 消防設備 (自火報)																										
	(参考) 耐用20年 その他設備																										
	機械																										
	空調設備																										
	(参考) 耐用30年 衛生設備																										
(参考) 耐用30年 その他設備																											
(参考) 耐用5年																											
建築																											
防水																											
(参考) 耐用30年 外壁																											
(参考) 耐用40年 内装																											
(参考) 耐用30年 耐震																											
その他																											
年度合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
累計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

標準耐用年数
受変電設備
20年

標準耐用年数
受変電設備
20年

温水ボイラーセクション交換
714千円

令和18年 経過53年	令和19年 経過54年	令和20年 経過55年	令和21年 経過56年	令和22年 経過57年	令和23年 経過58年	令和24年 経過59年	令和25年 経過60年	令和26年 経過61年	令和27年 経過62年	令和28年 経過63年	令和29年 経過64年	令和30年 経過65年	令和31年 経過66年	令和32年 経過67年	令和33年 経過68年	令和34年 経過69年	令和35年 経過70年
	電灯設備 一式更新 40,000千円 ←→																
				消防設備(非常用) 一式更新 20,000千円 ←→													
				消防設備(自火) 一式更新 20,000千円 ←→													
0	0	0	0	0	0												0
321,549	321,549	321,549	321,549	321,549	321,549												321,549

- ① 設備の更新費は過去の更新費に物価上昇分として年当たり3%として推定した。
- ② 過去に事例が無い設備は他の更新事例などを参考に推定した。
- ③ 建築施設については最近施工した事例を参考に積み上げた。